

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
nr 502500465**

Dotyczy: postępowania nieobjętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja rurociągów odprowadzających wody dołowe z osadników wód dołowych do stawu nr 2 w PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy**”.

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający **odpowiada na zapytanie Wykonawcy:**

Pytanie nr 1:

„W związku z zamiarem przystąpienia do udziału w przedmiotowym postępowaniu prosimy o podanie składu chemicznego wód dołowych dla modernizowanych rurociągów.

W nawiązaniu do przeprowadzonej zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.09.2026 r.

Mając na uwadze wyznaczony przez Zamawiającego termin jako potencjalny Wykonawca, chcielibyśmy przedstawić rzetelną i kompletną ofertę, co wymaga szczegółowego przeanalizowania zakresu robót celem określenia możliwości realizacji wymagań Zamawiającego, jak również pozyskania ofert od dostawców.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie bardziej konkurencyjnych i dopracowanych ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym, z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż skład chemiczny odprowadzanych wód dołowych przedstawia się następująco:

- chlorki 9000 mg/litr
- siarczany 1800 mg/litr
- zawiesina do 35 mg/litr
- pH 6,5 – 8,5
- temperatura do 35 stopni C

Jednocześnie Zamawiający nie przychyła się do przedłużenia terminu składania ofert do dnia 16.09.2026 r., lecz dokona jego zmiany na dzień **09.09.2026r.**

W ocenie Zamawiającego wyznaczony nowy termin składania ofert jest wystarczający do zapoznania się z dokumentacją postępowania, dokonania jej analizy oraz przygotowania i złożenia oferty. Udzielona odpowiedź ma przede wszystkim charakter wyjaśniający oraz doprecyzowujący warunki realizacji zamówienia, które nie powodują zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie uzasadniającym tak znaczne wydłużenie terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:
Przewodniczący Komisji Przetargowej