

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu,**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych nt:
**Dostawa transformatorów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem
na zadania** (nr sprawy 422500947)

W nawiązaniu do pisma z dnia 13.08.2026r. nr 70/NZE/JKT/27252/26 Zamawiający poprawia
odповідь na pytanie nr 3, które otrzymuje brzmienie:

25.	Maksymalne gabaryty stacji dla swobodnego przemieszczania na po istniejących w podziemnych wyrobiskach szynach kolejki wąskotorowej.	szerokość max. – 1 150 mm;	
		wysokość max. – 1 400 mm;	
		długość 4615mm z demontowanymi na czas transportu komorami GN i DN, przy czym maksymalna długość pojedynczego elementu nie może przekroczyć 3500mm. Całkowita długość stacji bez możliwości demontażu komór GN i DN również nie może przekroczyć 3500mm	

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....