

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu  
nr 482600600**

**Dotyczy:** postępowania nieobjętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Remont konstrukcji stalowej stacji przesypowej 4.2 ZPMW w KWK ROW Ruch Jankowice”**

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający **odpowiada na zapytanie i modyfikuje treść zapisów SWZ** w następujący sposób:

**Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SOPZ a przedmiarem robót. W SOPZ, w zakresie dotyczącym wzmocnienia konstrukcji wsporczej ścian osłonowych, wskazano następujące roboty: a) zakup, dostawa i montaż blach trapezowych na obudowę ścian – 20,36 m<sup>2</sup>, b) zakup, dostawa i montaż okien stalowych ocynkowanych, szklonych poliwęglanem komorowym 5 mm, o wymiarach 7,00 × 1,20 m, z dwiema kwaterami otwieranymi, c) zabudowa wraz z dostawą obróbek blacharskich – 6 m<sup>2</sup>. Powyższe pozycje nie zostały ujęte w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ. Prosimy o potwierdzenie, czy wskazane roboty należy uwzględnić w zakresie realizacji zamówienia oraz w cenie ofertowej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru należy ująć ich koszt, ewentualnie o odpowiednie uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że powyższe roboty zostały błędnie ujęte w SOPZ. W związku z tym Zamawiający dokonuje **modyfikacji** SWZ, w Załączniku nr 1 do SWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” Część VI. „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 8 wykreśla się ppkt lit. d) – f), a więc punkt ten otrzymuje brzmienie:

„8. Wzmocnienie konstrukcji wsporczej ścian osłonowych

- a) Wzmocnienie rygli ścian 1200kg
- b) Zabezpieczenie antykorozyjne rygli- czyszczenie mechaniczne do 2 st czystości, przygotowanie powierzchni do malowania, dwukrotne malowanie farbami podkładowymi poliuretanowymi oraz dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi uretanowymi – powierzchnia 188 m<sup>2</sup>
- c) Lokalna wymiana uszkodzonych fragmentów blach osłonowych - 50 m<sup>2</sup>”.

Z uwagi na powyższą modyfikację Zamawiający dokona również zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**W imieniu Zamawiającego:  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej**

Załączniki:

1. Jednolity tekst SWZ po modyfikacji.