

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych nt:
**Dostawa transformatorów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem
na zadania** (nr sprawy 422500947)

Działając zgodnie z art. 135.1 i 2 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w ww. temacie w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Załączniku nr 1a do SIWZ „Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów techniczno – użytkowych” w ppkt. 11 Zamawiający pisze:

„...Wyposażenie komory DN: - tory prądowe 500V i 1000V muszą być umieszczone w osobnych komorach aparaturowych...”

Nasze pytanie brzmi:

Czy Zamawiający uzna rozwiązanie, polegające na podziale komory aparaturowej na dwie komory aparaturowe poprzez zabudowanie uziemionego ekranu metalowego (rozdzielającego obwody 500V i 1000V) uniemożliwiającego przeskok napięcia? Informujemy, że takie rozwiązanie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, stosujemy również w przedziale odpływowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie płyty (metalowego uziemionego ekranu) wygradzającej obwody 500V i 1000V w komorach aparaturowych.

W przypadku przedziału odpływowego Zamawiający wymaga rozdzielenia obwodów 500V i 1000V, które umożliwi otwieranie komór niezależnie od siebie bez wyłączania obydwu napięć.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....