

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: „Dostawa rur oraz kształtek kołnierзовych z tworzyw sztucznych do rurociągu przeciwpożarowego dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej SA KWK Ruda w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 252-12.

Nr postępowania: 442600759

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone przez Wykonawcę.

Pytanie 1

Zamawiający w tabeli w pkt B *Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ* określił wymagania dla kolan (pozycja 4) i trójników (pozycja 5) w następujący sposób.

Zadanie nr 1	MATERIAŁ	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica nominalna połączenia kołnierowego DN	Ciśnienie nominalne PN (MPa).	Zakończenie	Dodatkowe	Długość (mm)	Jedn. miary	Ilość
4	KOLANKO SEGMENTOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH KOŁNIERZOWE ŚR. WEW. 150MM +/- 8MM KĄT 90ST. 4,00MPa DO TRANSPORTU WODY KOPALNIAŃ Z WEWNĘTRZNĄ WYKŁADZINĄ	150+/-8 (wewnętrzna)	150	4,0	kołnierzowe	Kąt zagięcia 90° Średnica podziałowa otworów dla DN150: 250	ramię od osi – 375 +/- 10	szt.	20
5	TRÓJNIK Z TWORZYW SZTUCZNYCH KOŁNIERZOWY Z LUŻNYMI PIERŚCENIAMI ŚR. WEW. 150MM +/- 8MM KĄT 90ST. 4,00MPa DO TRANSPORTU WODY KOPALNIAŃ Z WEWNĘTRZNĄ WYKŁADZINĄ	150+/-8 (wewnętrzna)	150	4,0	kołnierzowe	Kąt zagięcia 90° Średnica podziałowa otworów dla DN150: 250	rura – 500 +/- 10, odejście – 400 +/- 10	szt.	20

Jako wieloletni producent oraz dostawca rur i kształtek do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych informujemy, że chcemy wziąć udział w niniejszym postępowaniu.

Z uwagi na wysokie ciśnienie pracy, tj. 4,00 MPa oraz uwarunkowania produkcyjne wpływające na wytrzymałość kształtek przy ciśnieniu 4,00 MPa zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w kolumnie Długość (mm) w pozycji 4 i 5.

Pozycja 4:

Obecny zapis: Ramię od osi 375 +/- 10

Wnosimy o zmianę na:

Ramię od osi 610 +/- 10

lub

Ramię od osi min. 600

Pozycja 5:

Obecny zapis: rura – 500 +/- 10 odejście – 400 +/- 10

Wnosimy o zmianę na:

rura – 910 +/- 10 odejście – 460 +/- 10

lub

rura – min. 900 odejście – min. 450

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....