POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Nasz znak: 70/NZE/AK/18144/26 Rybnik, dnia 21.05.2026r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego U Pzp w trybie przetargu nieograniczonego w temacie: **Modernizacja sterownika PLC stycznikowni 500V II-S1 typu 90-30 poprzez migrację modułów do wersji RX3i w Stacji Przygotowania ZPMW dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice (nr sprawy: 482502425)**

Zgodnie z § 32 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą u Pzp pt. **Modernizacja sterownika PLC stycznikowni 500V II-S1 typu 90-30 poprzez migrację modułów do wersji RX3i w Stacji Przygotowania ZPMW dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice** udziela odpowiedzi na zapytanie do SWZ w następujący sposób:

1. **Zapytanie Wykonawcy**:

Prosimy o informację jaka jest wymagana przez zamawiającego organizacja robót? Czy wymagana jest praca w godzinach niestandardowych lub w weekendy? Jest to konieczna informacja do prawidłowej wyceny.

***Odpowiedź Zamawiającego*:**

Zgodnie z informacją w Załączniku nr 1 do SWZ pkt. VI. 11. - Prace przełączeniowe i rozruchowe muszą być przewidziane w dni wolne od pracy i tak zaplanowane by nie przerwać ruchu urządzeń sterowanych ze sterownika JAN 13 tj. urządzeń Stacji Przygotowania w ZPMW.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Miodowska-Grychtoł

Elektronicznie podpisany przez Ewa Miodowska-Grychtoł
Data: 2026.05.21 07:36:27 +02'00'



Aleksandra Kuligowska

Elektronicznie podpisany przez Aleksandra Kuligowska
Data: 2026.05.21 07:29:43 +02'00'