

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamienne dla Oddz. PGG SA nr grupy 315-1”

Nr postępowania: 702600440

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie

W związku z ogłoszeniem ww. przetargu dla PGG S.A. zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów zawartych w SWZ.

Dotyczy zadania 10

Poz. 1 lampy typu NLS mogą być stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

- niezagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,
- niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego,
- klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z załącznika numer 1 do SWZ zapisu:

- > pkt C, ppkt. 2
- > pkt D, ppkt. 2 a

„Kopia certyfikatu badania typu WE/UE” dla zadania 10.

Prosimy o stosowną modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest:

OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA LINIOWA LED MIN. 35W 120-277VAC IP-min.54 MIN. 4850LM DO POMIESZCZEŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH Zasilanie przelotowe z możliwością wprowadzenia przewodu 4x2,5 mm², który zgodnie z zapisami zał. nr 1 do SWZ część B pkt. 2 „(...) przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz stref zagrożonych wybuchem na powierzchni.”

W związku z powyższym zamawiający oczekuje przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnienia powyższego wymagania, wydane przez jednostkę zewnętrzną.

Przewodniczący Komisji Przetargowej