

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
nr 492600436**

Dotyczy: postępowania nieobjętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Remont pomieszczeń budynku Laboratorium dla potrzeb KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy**”.

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej S.A.* Zamawiający **odpowiada na zapytania i modyfikuje treść zapisów SWZ** w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Jakie wykończenie ścian pomieszczenia korytarza Zamawiający przewiduje? Przedmiar opisuje jedynie przygotowanie powierzchni do malowania i malowanie. Czy należy przewidzieć demontaż pozostałości okładziny drewnianej, tynkowanie lub montaż płyt gipsowo-kartonowych ze szpachlowaniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykończenie ścian pomieszczenia korytarza należy wykonać jako uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej, po zdemontowaniu okładziny drewnianej, gruntowanie i malowanie ścian.

Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2:

W pomieszczeniu korytarza przedmiar opisuje wykucie z muru 5 sztuk ościeżnic, jednakże nie opisuje dostawy i montażu żadnych nowych drzwi. Czy wycena ma obejmować dostawę i montaż nowych drzwi? Jeżeli tak to ile sztuk i jakich?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót obejmuje wyłącznie wykucie 5 sztuk ościeżnic (fragment ościeżnic nachodzących na ściany). Zamawiający nie przewiduje w ich miejsce zakupu i wymiany drzwi. Należy wykończyć połączenie ściany z ościeżnicą.

Zamawiający informuje, iż modyfikuje SWZ poprzez zmianę Załącznika nr 1a do SWZ– Przedmiar robót.

Z uwagi na powyższą modyfikację Zamawiający dokona również zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**W imieniu Zamawiającego:
Przewodniczący Komisji Przetargowej**

Adam
Niedziela

Elektronicznie
podpisany przez
Adam Niedziela
Data: 2026.10.20
11:58:32 +02'00'

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a do SWZ Przedmiar robót