POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Nasz znak: 70/FLP/EG / 29494 /26 Katowice, dnia 08.09.2026r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „ **Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 317-1".**

Nr postępowania: 702600667

Działając w oparciu **o art. 135 ust. 2 i 6 2** ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Pytanie :
Proszę o informację kto jest producentem urządzenia w którym zastosowano sterownik polowy E2TANGO-600 30W 110-220 V DC (80-300V DC) 230V AC (88-265 V AC\/ 24V AC\/DC (19-58V AC\/DC) -szt 3 - dotyczy zadania nr 10 formularza ofertowego SIWZ. Proszę o informację kto jest producentem urządzenia w którym zastosowano sterownik polowy MULTIMUZ-3-szt 4 - dotyczy zadania nr 8 poz. 8.4 formularza ofertowego SIWZ. Uzasadnienie Wyżej wymieniona informacja , jest niezbędna do prawidłowej wyceny w\/w sterowników polowych .

Odpowiedź :
W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający w celu doprecyzowania informuje:

E2TANGO-600 30W 110-220 V DC (80-300V DC) 230V AC (88-265 V AC/ 24V AC/DC (19-58V AC/DC) – 3szt.:
1 szt. – ma zastosowanie w polu rozdzielczym rozdzielni średniego napięcia 6kV typu Multicell produkcji JM TRONIK,
2 szt. - ma zastosowanie w polach rozdzielczych rozdzielni średniego napięcia 6kV typu ROK 6 EM produkcji ELEKTROMETAL,

Sterownik polowy MULTIMUZ-3 - 4 szt.:
2 szt. - ma zastosowanie w polach rozdzielczych typu CROK produkcji Carboautomatyka.
2 szt. - ma zastosowanie w polach rozdzielczych 6 kV ROK 6EM produkcji ELEKTROMETAL.

Sterowniki MULTIMUZ-3 stosujemy też w:

- polach PREM G1dM produkcji ELEKTROBUDOWA,
- polach D-12-2S produkcji Elektrometal,
- polach D-12-P produkcji Elektrometal,
- polach CROK-6 produkcji CARBOAUTOMATYKA.

Z dotychczas stosowanej praktyki Zamawiający na etapie zamówienia doprecyzowuje do jakiego pola zamierza zastosować kupowany sterownik, lub jakiej wersji oprogramowania jest potrzebny.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Nastula
Elektronicznie podpisany przez Tomasz Nastula
Data: 2026.09.08 12:07:07 +02'00'