



PROJEKT TECHNICZNY

**„BUDOWA PRZEPOMPOWNI W REJONIE UL. KRÓLOWEJ JADWIGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ, PRZEBUDOWA ODCINKOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA ROWU
W BIERUNIU”**

w ramach zadania pn.:

**„Opracowanie dokumentacji na naprawę szkód górniczych, kanalizacja ogólnospławna w rejonie ul. Wawelskiej,
ul. Jagiełły, ul. Węglowej, ul. Soleckiego, ul. Warszawskiej w Bieruniu”**

Adres inwestycji: województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, Gmina Bieruń, ul. Królowej Jadwigi,
Wawelska, Jagiełły

Jednostka ewidencyjna nr: 241401_1 Bieruń, obręb ewidencyjny nr: 0001 Bieruń Nowy

Wykaz działek ewidencyjnych: 2916/51, 2788/74, 1006/81, 1007/81, 1015/85, 1024/85, 1025/85, 220/66, 2376/85,
326/52, 406/85, 423/75, 547/77, 561/77, 545/53

INWESTOR:

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna
Oddział KWK Piast-Ziemowit, Ruch Piast
Granitowa 16, 43-155 Bieruń

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZAFRON - SZENDZIELORZ PROJEKT SP. Z O.O.
43-215 Studzienice, ul. św. Jana Pawła II 43B

ZESPÓŁ AUTORSKI	
PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. Agnieszka Kubiak	
ZAKREŚ OPRACOWANIA: BRANŻA HYDROTECHNICZNA	
Projektował: mgr inż. Agnieszka Kubiak nr upr. SLK/1290/PWBH/24 specjalność: hydrotechniczna	Sprawdził: mgr inż. Michał Skorupa upr. nr SLK/4258/POOK/12 specjalność: konstrukcyjna, hydrotechniczna

Data opracowania / sprawdzenia: 03.2025r.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW	3
1. KARTA PROJEKTU	4
1.1. Zestawienie tomów opracowania	4
1.2. Zakres całej inwestycji	5
1.3. Podstawa opracowania.....	6
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROZWIĄZANIA	
KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE	8
2.1. Ogrodzenie pompowni	8
ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE	9
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE.....	10

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) niniejszym oświadczamy, że projekt techniczny dla inwestycji:

„Budowa przepompowni w rejonie ul. Królowej Jadwigi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinkowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu w Bieruniu”

w ramach zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji na naprawę szkód górniczych, kanalizacja ogólnospławna w rejonie ul. Wawelskiej, ul. Jagiełły, ul. Węglowej, ul. Soleckiego, ul. Warszawskiej w Bieruniu”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Studzienice, marzec 2025 r.

ZAKRES OPRACOWANIA: BRANŻA HYDROTECHNICZNA	
Projektant: mgr inż. Agnieszka Kubiak nr upr. SLK/1290/PWBH/24 specjalność: hydrotechniczna	Sprawdzający: mgr inż. Michał Skorupa upr. nr SLK/4258/POOK/12 specjalność: konstrukcyjna, hydrotechniczna

1. Karta projektu

Nazwa opracowania: Projekt techniczny:

„Budowa przepompowni w rejonie ul. Królowej Jadwigi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinkowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu w Bieruniu” w ramach zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji na naprawę szkód górniczych, kanalizacja ogólnospławna w rejonie ul. Wawelskiej, ul. Jagiełły, ul. Węglowej, ul. Soleckiego, ul. Warszawskiej w Bieruniu”

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach zestawionych poniżej:

- Jednostka ewidencyjna nr: 241401_1 Bieruń, obręb ewidencyjny nr: 0001 Bieruń Nowy: 2916/51, 2788/74, 1006/81, 1007/81, 1015/85, 1024/85, 1025/85, 220/66, 2376/85, 326/52, 406/85, 423/75, 547/77, 561/77, 545/53.

Inwestor:

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna
Oddział KWK Piast-Ziemowit, Ruch Piast
Granitowa 16, 43-155 Bieruń

Firma Szafron Szendzielorz Projekt oświadcza, że niniejsza dokumentacja wykonana jest zgodnie z zawartą umową, jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

1.1. Zestawienie tomów opracowania

W ramach wykonanego projektu budowlanego opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno – budowlane wchodzące w skład dokumentacji projektowej. Ponadto wykonano projekt techniczny. Poniżej przedstawiono spis dokumentacji wchodzących w skład projektu budowlanego:

- Projekt Zagospodarowania Terenu
- Projekt architektoniczno – budowlany
- Załączniki projektu budowlanego
- **Projekt techniczny**

1.2. Zakres całej inwestycji

Inwestycja ma na celu przywrócenie możliwości odprowadzenia wód deszczowych z rejonu planowanej inwestycji, która została utracona w wyniku działalności górniczej i tworzącej się niecki bezodpływowej będącej efektem szkód i osiadań górniczych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepompowni wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Królowej Jadwigi w Bieruniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto planuje się przebudowę istniejących rowów melioracyjnych (rów otwarty – odc. 1 i 2) wraz z zarurowanym odcinkiem rowu (pod ul. Wawelską i wzdłuż hotelu Adria), celem doprowadzenia ich do możliwości współpracy z projektowaną pompownią i zapewnienia możliwości grawitacyjnego przepływu wody w rowach.

Ponadto ze względu na nowo projektowaną niweletę dna rowu planuje się przebudowę ujściowego odcinka KD500 wraz z wylotem.

Z uwagi na konieczność rewizji na istniejącym odcinku kanalizacji deszczowej Dz315 PVC, konieczna jest zabudowa studni umożliwiającej wgląd do kanalizacji oraz jej czyszczenia, dlatego planuje się zabudowę studni SO1.

Dodatkowo celem umożliwienia odpływu wody z kierunku boiska bezpośrednio do rowu, z pominięciem pompowni, planuje się przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej Dn800 na Dz400 na ujściowym odcinku do rowu.

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego. Zakres przedstawiony w opracowaniu obejmuje prace budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót. Zakres ten obejmuje:

- **ogrodzenie terenu pompowni** o łącznej długości 38 m (w tym brama wjazdowa 4,0 m) wysokości 1,80 m – nieobjęte wnioskiem o pozwolenie na budowę,

Ponadto zgodnie z Prawem Budowlanym, przewiduje się w ramach inwestycji wykonanie budowli, które zostaną objęte pozwoleniem na budowę (zakres wg projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno - budowlanego):

- budowa pompowni wód opadowych i roztopowych – komora pompowa wraz z komorą zasuw
 - komora pompowa (KP1) Dn2000 gł. 3,45 m o wydajności łącznej 80 l/s,
 - komora zasuw (KZ1) Dn2000 gł. 2,45 m,
 - rurociągi łączące komory pompowe z komorami zasuw Dn150 stal 2x L = 2,0 m - dwa rurociągi,

- budowa rurociągu czernego grawitacyjnego Dn400 PP (Dz455) L = 5,5, od istniejącej studni kanalizacyjnej D3 do pompowni,
- budowa rurociągu tłocznego - L = 111,5 m Dz315 PEHD SDR17 wraz z prefabrykowanym wylotem Dn300 (z klapą zwrotną) do rowu otwartego (odc.2),
- wykonanie placu utwardzonego prowadzącego do pompowni z kostki betonowej (65 m²) oraz utwardzenie placu pompowni kostką betonową (pow. placu 50 m², pow. kostki 42 m²),
- przebudowa kanalizacji deszczowej:
 - zabudowa studni rewizyjnej SO1 - Dn2000 z osadnikiem na istniejącej kanalizacji deszczowej Dz315 PVC,
 - przebudowa KD800 na Dz400 PVC-U kl.S SN8 L = 20,5m od studni D1 w kierunku rowu (odc.2) z odwróceniem spadku w kierunku rowu,
 - przekładka / przebudowa ujściowego odcinka kanalizacji deszczowej Dn500 PP SN8 - L = 3,0m wraz z wylotem do rowu (odc.2) z klapą zwrotną,
- wykonanie skrzynek i instalacji zasilających - sterujących, przyłączeniowych, odgromowych - wg odrębnego opracowania - część elektryczna,
- przebudowa na skrzyżowanie z zarurowanym odcinkiem rowu wodociągu Dn150 z rur Dz160 PEHD PE100 SDR11 na dł. 5m.

Uwaga! Projektowane obiekty wraz z ich charakterystycznymi parametrami zestawiono w dalszej części opisu.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji były:

- umowa z Inwestorem,
- pełnomocnictwo Inwestora,
- mapy orientacyjne topograficzne,
- mapa sytuacyjno - wysokościowa,
- kopia mapy ewidencyjnej,
- wypisy z rejestru gruntów,
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 1129 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
- Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).
- Atlas Hydrologiczny Polski – tom II, IMGW, Warszawa 1986,
- wizje lokalne w terenie,
- pomiary geodezyjne,
- inwentaryzacja stanu istniejącego,
- uzgodnienia branżowe i decyzje.

2. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

2.1. Ogrodzenie pompowni

Pompownia zostanie ogrodzona (ogrodzenie nieobjęte wnioskiem o pozwolenie na budowę) z zastosowaniem ogrodzenia panelowego o wysokości 1,80m wraz z bramą wjazdową o szer. 4,0m i bramką wejściową 1,0m. Całkowita długość ogrodzenia – 30 m.

Ogrodzenie zostanie wykonane do istniejące ogrodzenia zlokalizowane wzdłuż zachodniej części obiektu strzelnicy.

Do wykonania ogrodzenia należy stosować następujące materiały:

- panele ogrodzeniowe - pręt 5mm ocynkowany z opłotem PVC zielonym (RAL 6005),
L=2,0-2,5m, H= 1,73m
- słupki z profili zamkniętych 60x40x2mm L=2,50m
- obejmy do paneli
- brama wjazdowa 2 - skrzydłowa, zamykana na zamek
- bramka wejściowa – zamykana na zamek

Słupki ogrodzeniowe należy kotwić w przygotowanych na budowie fundamentach żelbetowych - zgodnie z częścią rysunkową.

Obrzeża 8x30cm stanowiące obrys placu należy zabudować w linii ogrodzenia, w taki sposób aby stanowiły ławę rozciągniętą pod panelami ogrodzeniowymi

ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE

Nr rysunku	Nazwa rysunku	Skala
1.1	Ogrodzenie pompowni - szczegóły konstrukcyjne	1 : 20
1.2	Ogrodzenie pompowni - szczegóły bramy zjazdowej	1 : 20

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

L.P.	Załącznik
1	Upewnienia projektantów i sprawdzających



Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/1290/24

DECYZJA

Katowice, dnia 18 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 3e, art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024r., poz. 725) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2023 r., poz. 551), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Kubiak
mgr inż. inżynierii środowiska
ur. dnia 26 sierpnia 1983 r. w Bielsku-Białej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1290/PWBH/24
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej bez ograniczeń

Zakres uprawnień:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
- sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej specjalności oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalności,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

UZASADNIENIE


W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Zgodnie z art. 127a k.p.a., przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Informuje się ponadto, że jeżeli w wyniku złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania decyzja uzyska przymioty ostateczności i prawomocności – zamyka to również drogę do zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.


Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
za pomocą systemu e-CRUB
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1. 
mgr inż. Franciszek Buszka
2. 
inż. Andrzej Nowak
3. 
inż. Zbigniew Herisz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SLK-RTX-HA3-265 *

Pani Agnieszka Kubiak o numerze ewidencyjnym SLK/BH/3349/24
adres zamieszkania ul. Goleiszowska 27/45, 43-300 Bielsko-Biała
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





SLK/OKK/7131/4258/12

Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB
nadaje Panu Michałowi Skorupa
mgr inż. budownictwa
ur. dnia 19 września 1983 w Garwolinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4258/POOK/12 **do projektowania** **w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń**

Zakres uprawnień:

- sporządzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z wyłączeniem projektów zagospodarowania działki lub terenu obejmujących budynki,
- sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan **Michał Skorupa** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymują:

1. Pan Michał Skorupa
Aleja Rożdżeńskiego 86/172
40-203 Katowice
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1.
mgr inż. Piotr Szatkowski
2.
mgr inż. Bolestaw Jurkiewicz
3.
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SLK-WT4-ZME-U9I *

Pan Michał Skorupa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7843/12
adres zamieszkania ul. Podhalańska 22/16, 40-215 Katowice
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

