POLSKA GRUPA GÓRNICZA

70/NZP/MH/35522/26 Katowice, 10.11.2026 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2012600049 pt. „Modernizacja przepompowni przy ul. Kokota w Rudzie Śląskiej - Dostawa pompy zatapialnej o wydajności 70 – 120 l/s, z uszczelnieniem mechanicznym, z silnikiem elektrycznym, z kablem zasilającym o długości 30 mb, z kolanem do swobodnego zatapiania z przekaźnikiem termistorowym"

W związku zapytaniem do SWZ, na podstawie § 32 pkt 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupy Górniczej S.A., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji SWZ.

1. Pytanie:
Proszę o informację co będzie pompowane, czy w medium będą znajdowały się cząsteczki stałe, jeżeli tak to mniej więcej jaki rozmiar? Na jaką wysokość wymagane jest pompowanie. Podana jest tylko wydajność, nie ciśnienie - proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:
Zakup pompy przewidziany jest do przepompowni wód opadowych więc głównym medium jest woda deszczowa z możliwością zanieczyszczenia materiałem luźnym. Wymagane minimalne podnoszenie to 9,5m. W specyfikacji podana została wydajność jak i wysokość podnoszenia, które określają możliwości pompy.
Do pompy wymagany jest kosz ssawny o średnicy oczka maks. ø25 mm.
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.
W Załączniku nr 2a do SWZ dodaje się pkt. 12 o następującym brzmieniu:

12	Kosz ssawny	maks. ø25 mn.	TAK	

2. Pytanie:
Pytania do treści SWZ: Dotyczy pkt. 5 tabeli w Załączniku nr 2a do SWZ): Zamawiający wymaga, aby wydajność pompy mieściła się w zakresie od 252 do 432 m^3/h, a wymagana wysokość podnoszenia wynosiła min. 9,5m dla wydajności 252m^3/h i 9,5m dla 432m^3/h. Pytanie: Czy w przedmiotowych zapisach nie wkradł się błąd, ponieważ dla przedstawionych wydajności (252m^3/h i 432m^3/h), wysokości podnoszenia będą różne, z uwagi na różne opory hydrauliczne rurociągu?

Odpowiedź:
Zamawiający określił przedział (252m^3/h - 432m^3/h) z uwagi na niewielką wysokość podnoszenia i chęć wypompowania jak największej ilość wody.
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ.
W Załącznik 2a do SWZ punktu 2 i 5 otrzymują nowe brzmienie:

2	Wydajność pompy	od 250 do 430 m^3/h	TAK	
5	Wysokość podnoszenia przy maks. wydajności	min. 9,5m	TAK	

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawierająca powyższe modyfikacje zostanie załączona w Profilu nabywcy.

W imieniu Zamawiającego

Jarosław Michniak
Elektronicznie podpisany przez Jarosław Michniak
Data: 2026.11.10 12:03:41 +01'00'

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Michał Heiduk
Elektronicznie podpisany przez Michał Heiduk
Data: 2026.11.10 12:03:15 +01'00'