POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Nasz znak: 70/FZE/OD/ 28434/26 Rybnik, dnia 28.08.2026r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego uPzp w trybie przetargu nieograniczonego nt: **Dostawa automatycznego systemu odczytu ciepłomierzy wraz z usługami dodatkowymi do Oddziału Elektrociepłownie PGG S.A. z podziałem na dwa etapy** (nr przetargu 542600272)

Zgodnie z § 32 pkt 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt. „**Dostawa automatycznego systemu odczytu ciepłomierzy wraz z usługami dodatkowymi do Oddziału Elektrociepłownie PGG S.A. z podziałem na dwa etapy”** udziela odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ w następujący sposób:

1. <u>Zapytanie Wykonawcy</u>:
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: - moduł telemetryczny montowany na zewnątrz ciepłomierza - w ciepłomierzu zamontowana dedykowana płytka komunikacyjna - transmisja GSM w oparciu o LTEcatM1 (GSM do IoT Internet Rzeczy)

<u>Odpowiedź Zamawiającego:</u>
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza montowania modułu telemetrycznego na zewnątrz ciepłomierza. Moduł Telemetryczny Bateryjny ma być montowany wewnątrz przelicznika.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Miodowska-Grychtoł

Elektronicznie podpisany przez Ewa Miodowska-Grychtoł
Data: 2026.08.28 08:18:42 +02'00'

Olga Degenhardt-Pojda
Elektronicznie podpisany przez Olga Degenhardt-Pojda
Data: 2026.08.28 08:15:55 +02'00'