



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie objętego ustawą Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nt.: **„Dostawa pomp zatapialnych i wirowych dla realizacji dla zadania pt. „Modernizacja przepompowni przy ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej oraz przepompowni „Borowa” w Mikołowie” z podziałem na zadania (nr sprawy: 462500441)**

Działając w oparciu o § 45 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującym w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający informuje o wynikach postępowania jw.

W zakresie Zadania nr 1 - dostawa pompy zatapialnej o wydajności 70 – 120 l/s, z uszczelnieniem mechanicznym, z silnikiem elektrycznym, z kablem zasilającym o długości 30 mb, z kolanem do swobodnego zatapiania, z przekątnikiem termistorowym - **unieważnia się postępowanie** w oparciu o §40 ust. 1 pkt 2) lit. d) Regulaminu udzielania zamówień w PGG S.A., gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą wpływ na wynik postępowania.

Uzasadnienie faktyczne: Przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób dostatecznie precyzyjny odnośnie zależności pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia pompy, mając na uwadze istniejący układ pompowania na przepompowni przy ul. Kokota (duże przewyższenia instalacji odprowadzającej wodę do Potoku Bielszowickiego). Spowodowało to, iż zaoferowane urządzenie nie byłoby w stanie sprostać realnym potrzebom pod względem wydajności pompowania, pomimo spełnienia warunków (parametrów) postawionych przez Zamawiającego w SWZ.

W zakresie Zadania nr 2 - dostawa pompy zatapialnej o wydajności 30 – 50 l/s, z uszczelnieniem mechanicznym, z silnikiem elektrycznym, z kablem zasilającym o długości 30 mb, z kolanem do swobodnego zatapiania, z przekątnikiem termistorowym – **wybiera się najkorzystniejszą ofertę** złożoną przez Wykonawcę Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A., ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 25-818 Kielce.

W zakresie Zadania nr 3 - dostawa pompy wirowej poziomej (agregatu pompowego) o wydajności 30 – 50 l/s, z uszczelnieniem sznurowym, silnikiem elektrycznym, ze sprzęgłem oponowym, na ramie/płycie fundamentowej - **wybiera się najkorzystniejszą ofertę** złożoną przez Wykonawcę Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A., ul. Druckiego-Lubeckiego 1, 25-818 Kielce.



Odrzuca się ofertę Wykonawcy AMG ARMATURA Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom w oparciu o §39 ust. 11 pkt 5), gdyż treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Oferowana przez Wykonawcę pompa nie posiada wymaganych przez Zamawiającego parametrów i nie da się jej zaadaptować do obecnego układu pompowania na przepompowni Borowa.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów, w terminie określonym w odrębnym wezwaniu.

**W imieniu Zamawiającego
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej**