

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 315-1”.

Nr postępowania: 702501256

Zamawiający działając w oparciu o §32 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Pytanie:

Czy w zadaniu 1.1 LAMPA OGNIOSZCZELNA ŚWIETŁÓWKOWA\LED GÓRNICZA, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1200-1800 lm lub więcej, 230V 50HZ IP-min.54 - GRUPA URZĄDZEŃ I - Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisach SWZ dotyczących mocy wskazanej pozycji? Obecne zapisy podają minimalną moc 32W, a przy rozwiązaniu LED taka moc nie jest konieczna. Zatem zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego minimalnej mocy lub obniżeniu go do 21W.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zał. nr 3 do SWZ w części A, tabela, pkt 5 wskazana moc źródła została przywołana w odniesieniu do świetlówki. W przypadku zaoferowania innego źródła niż świetlówka, musi być spełniony między innymi warunek dotyczący strumienia świetlnego określony w SWZ. Zamawiający nie określa mocy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej