

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr postępowania 622400333**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynku Płuczki (ściana zewnętrzna zachodnia)” Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie 1:

W odniesieniu do zapisu IPU §2 ust. 3 „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ, niniejszej Umowie, wymaganiami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego wskazanymi w Umowie lub SOPZ”, do którego załącznikiem nr 1b jest projekt Wykonawczy, oraz w związku z opublikowanymi w dniu 04.06.2025r. odpowiedziami na pytania prosimy o doprecyzowanie zakresu robót w zakresie naprawy powierzchni dachowej poprzez wydanie rozwiązania projektowego naprawy powierzchni dachowej.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia należytego wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wnioskujemy o udostępnienie powyższej informacji co umożliwi precyzyjne skalkulowanie kosztów oraz odpowiednie przygotowanie procesu realizacji zadania.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż naprawa dachu polega na uzupełnieniu pokrycia w miejscach montażu wpustów dachowych ich wielkość zależy od sposobu montażu wpustów. Pozostałą część dachu należy oczyścić zagruntować i pokryć warstwą płynnej membrany co zostało opisane w przedmiarze. Rodzaj użytego materiału do pokrycia dachu ma spełniać wymogi środka skutecznego – producentów jest wielu a Inwestor może jedynie wskazać przykładowych (w przedmiarze, są to środki SIKI). Środki użyte do zabezpieczenia dachu muszą być o parametrach nie gorszych niż ten produkt. Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić kartę materiałową do zatwierdzenia u Inwestora zresztą jak dla wszystkich stosowanych materiałów.

W imieniu Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej