



73/EZP/JBi/89/26

Bieruń, dnia 04.03.2026 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: **„Dostawa pomp i zespołów pompowych zatapialnych, odwadniających i szlamowych dla oddziałów PGG S.A. w okresie 18 m-cy”**, nr sprawy 432402853.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie 1

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, jaka jest dokładna klasa materiału zarówno dla wariantu standardowego, jak i dla wariantu w pełni odpornego na sól, z którego mają zostać wykonane pompy.

Odpowiedź

Wersja standardowa – pompa wykonana ze staliwa odpornego na zużycie, obudowa, wał śruby nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej.

Wersja soloodporna – wszystkie elementy pompy wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania 5.4 Pompa typoszeregu Flygt BS 2201.692 HT Zamawiający w ostatniej modyfikacji zmienił zapis "wysokość podnoszenia przy w\w wydajności - min. 90m" na "wysokość podnoszenia - min. 90m" i zachowując wydajność pompy min. 259m³/h. Informujemy, że pompa Flygt BS 2201.692 HT posiada wysokość podnoszenia min. 90m dla wydajności min. 23m³/h, a parametry maksymalne wynoszą: wydajność maksymalna wynosi 220m³/h, a maksymalna wysokość podnoszenia 90m. Prosimy o weryfikację podanej przez Państwa wydajności min. 259m³/h, ponieważ przewyższa ona maksymalną wydajność jaką może osiągnąć przedmiotowa pompa.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1.2 do SWZ – Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych - Zadanie nr 5, część 5.4, l.p. 1 otrzymuje brzmienie:

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Zadanie 5.4
		Pompa typoszeregu Flygt BS 2201.692 HT
1	wydajność	min. 259 m³/h 23 m ³ /h

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....