

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie rurociągu tłoczego dołowych wód słodkich z KWK Bolesław Śmiały o średnicy DN 400 mm wraz ze studnią rozprężną i wylotem DN 500 mm do rowu Potok (rowu S)” (nr postępowania: 402600043).

Na podstawie § 32 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zadane dnia 28 maja 2026r. dotyczące ww. postępowania.

**I. Pytanie:**

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej w zakresie rurociągu stalowego: Prosimy o doprecyzowanie sposobu łączenia rurociągu – czy Zamawiający wymaga wykonania całości połączeń jako spawanych, czy dopuszcza również połączenia skręcane/kołnierzowe? Prosimy o wskazanie wymaganego gatunku stali dla elementów rurociągu. Prosimy o określenie dopuszczalnej metody spawania elementów stalowych. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania badań spoin. Jeśli tak, prosimy o wskazanie rodzaju wymaganych badań oraz zakresu kontroli. Prosimy o podanie wymaganej grubości ścianek rur stalowych”.

**Odpowiedź:**

Połączenia rurociągów stalowych należy wykonać zgodnie z rysunkami projektów wykonawczych, na których wskazano miejsca, gdzie należy wykonać połączenia kołnierzowe. Pozostałe odcinki należy wykonać jako spawane. Ilość połączeń spawanych doprecyzowano w przedmiarze robót. Wymagany gatunek stali dla rur i kształtek to P235GH, a dla kołnierzy P245GH. Dopuszczalna metoda spawania elementów stalowych została podana w przedmiarze robót (spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych). Zamawiający wymaga badania spoin w zakresie VT (100% wszystkich spoin), MT/PT (100% wybranych spoin) oraz nie wymaga badań spoin w zakresie RT/UT.

Grubości ścianek rur stalowych są następujące:

- DN 400 mm: 406,4 x 7,1 mm,
- DN 300 mm: 323,9 x 6,3 mm,
- DN 50 mm: 60,3 x 2,9 mm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej