



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Budowa nowej przetłoczni gazu na szybie III KWK ROW Ruch Jankowice*” (nr sprawy 542400259).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie: (21.07.2025)

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Część V, pkt 3.b. ppkt V, Zamawiający wskazuje, iż wymaga skierowania przez Wykonawcę do wykonania zamówienia osoby o następujących kwalifikacjach: „V. Co najmniej 1 osobę posiadającą: właściwe kwalifikacje stwierdzone przez OUG wymagane do prowadzenia pozostałych prac (budowlanych, mechanicznych, instalacyjnych) na powierzchni zakładu górniczego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.” Prosimy o doprecyzowanie, których z kwalifikacji wymienionych w Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego Zamawiający wymaga w odniesieniu do uprawnień instalacyjnych przytoczonego wyżej zapisu?

Odp.:

Zamawiający informuje, że będą wymagane kwalifikacje dozoru ruchu lub wyższym dozorem ruchu, podziemnego zakładu górniczego w specjalności budowlanej (zatwierdzone przez OUG) określone w tabeli nr 3 Załącznika nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2024 r.

Pytanie: (23.07.2025 g. 14:56)

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z pkt. 1.3. PFU w którym jest mowa, że dmuchawa ma być wyposażona w fabryczny układ chłodzenia gazu w kontenerze oraz zapisu z pkt. 1.4.1 w którym jest mowa o wymienniku gazu chłodzącym stopień dmuchawy. Dla niniejszego zadania wystarczająca jest dmuchawa jednostopniowa, tak więc nie będzie występowała chłodnica międzystopniowa. Czy jeżeli Producent nie wymaga chłodnicy do chłodzenia stopnia dmuchawy dla wymaganych parametrów pracy to nie będzie ona wymagana?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, że w przywołanych w zapytaniu zapisach PFU mowa jest o układach chłodzących same dmuchawy, celem zapewnienia im wymaganej temperatury pracy. W przypadku gdy wg DTR Producenta takie chłodzenie nie będzie wymagane, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez chłodzenia, przy czym zwraca uwagę, że zgodnie z założeniami SOPZ

wymagana jest praca ciągła dmuchaw z parametrami wskazanymi w załączniku nr 3 do SOPZ (tabela nr 1 pkt 3).

Pytanie: (23.07.2025 g. 14:56)

Zgodnie z dołączonym do PFU rysunkiem pn. Projekt Zagospodarowania Terenu chłodnice zarówno te na ssaniu jak i na tłoczeniu umieszczone są poza kontenerami dmuchaw. Prosimy o potwierdzenie, że chłodnice i układy filtrujące mają być zabudowane na zewnątrz bez dodatkowych osłon przed czynnikami atmosferycznymi.

Odp.:

Zamawiający nie ma w tym zakresie szczególnych wymagań, układy chłodzenia muszą spełnić swoją rolę również w porze dnia z dużym nasłonecznieniem, zaś dostęp do układów filtrujących musi zapewnić możliwość ich wymiany

Pytanie: (23.07.2025 g. 14:56)

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 14.08.2025

Odp.:

Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 18.08.2025

Zamawiający modyfikuje treść części XIII SWZ ust. 1, 2 i 5, które otrzymują brzmienie:

- 1. Ofertę należy złożyć do: 18.08.2025r do godz. 8:30,**
- 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2025r o godz. 9:00,**
- 5. Wykonawca pozostaje związany z złożoną ofertą do dnia 16.11.2025r.**

SWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Mieczysław Damiec

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR

Przemysław Rykiel

Załącznik:

SWZ po modyfikacji 2