

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: Remont kotła WR-10 nr 2 (nr inw. 1-311-316869) w Ciepłowni Rymer nr sprawy 542500070.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada dokumentację podgrzewacza wody (ekonomizera) ? - jeśli tak proszę o jej udostępnienie.

Odp.: Dokumentacja jest dostępna do wglądu u Zamawiającego

Pytanie 2:

Czy Zamawiający oczekuje wykonania izolacji rurociągów przykotłowych?

Odp.: Zamawiający wymaga zaizolowania rurociągów przykotłowych przynależnych wymienianym elementom części ciśnieniowej kotła.

Pytanie 3:

Czy po powtórny montażu obmurza kotła (w zakresie koniecznym) i na ścianach niedemontowanych istniejące blachy (prawie wszystkie uszkodzone) należy je zastąpić nową blachą ? Proponujemy wymianę wszystkich blach na blachę trapezową i nową wełną mineralną ? Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Odp.: Zamawiający wymaga wymiany izolacji i blachy izolacyjnej na częściach obmurza kotła demontowanych celem wykonania wymiany części ciśnieniowej.

Pytanie 4:

Mając na uwadze zły stan techniczny kosza zasypowego proponujemy jego wymianę. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?

Odp.: Zamawiający nie wyklucza naprawy kosza zasypowego jak również akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 5:

Jaki zastosować napęd warstwownicy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania napędu warstwownicy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z ekranowania II ciągu kotła?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami pkt VI. 1 SOPZ, wymaga się wymiany ekranowania II ciągu.

Pytanie 7:

W związku z brakiem rur fi 32 x 3 na rynku (nie produkuje się już takich średnic) proszę o zmianę na średnicę 31,8 x 3,2 . Jeżeli to możliwe to również proponujemy zmianę gatunku rur na obecnie stosowane - zamiast ST35,8 proponujemy zastosowanie rur w gatunku P235GH TC1 3.1. zarówno do wykonania części konwekcyjnej II ciągu (ekrany i pęczek konwekcyjny) oraz wykonanie ekonomizera. Proszę również o podanie jaka jest wersja kotła 1030 czy 1032.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o zaproponowanych w zapytaniu średnicach jak również zastosowanie rur zamiennego gatunku, przy czym wskazuje, że wszelkie wynikające z tego powodu zmiany w dokumentacji muszą zostać wykonane przez Wykonawcę remontu i uzgodnione w UDT. Typ kotła: WR-10-010.

w imieniu Zamawiającego