

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odtworzenie własności użytkowych węzła do wzbogacania miałów energetycznych w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. Nr sprawy: 622500430.

- I. Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r, (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań i odpowiada na pytania Wykonawców w następujący sposób:

### Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie DTR wirówki typu WOW-1,3.

Odpowiedź nr 1:

DTR jest dostępna do wglądu w ZPM Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki-Staszic.

### Pytanie 2:

Z uwagi na zabudowę pomieszczenia obsługi prosimy o wskazanie miejsca, z którego będziemy zobowiązani dostarczyć napięcie 400V do pomieszczenia.

Odpowiedź nr 2:

Dostarczenie napięcia 400 V do pomieszczenia obsługi przewiduje się z rozdzielni zlokalizowanej na poziomie +25 m, w północno-zachodnim narożniku budynku płuczki, pod warunkiem, że układ sterowania osadzarką będzie wymagał zasilania o takim napięciu.

### Pytanie 3:

Czy Inwestor przewiduje inne urządzenia konieczne do prawidłowej pracy instalacji wymagające zasilania w energię elektryczną, a nie wyszczególnione w SIWZ?

Odpowiedź nr 3:

W SWZ zawarte są wszystkie dotychczasowe urządzenia. Jeżeli układ sterowania osadzarką będzie zawierał dodatkowe urządzenia, np. agregat hydrauliczny, należy je uwzględnić w projekcie. Ewentualne zasilanie może być realizowane z rozdzielni 3 RSP poziomie +25 m.

W imieniu Zamawiającego

.....  
Przewodniczący Komisji Przetargowej