



**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: *„Dostawa automatycznego systemu odczytu ciepłomierzy wraz z usługami dodatkowymi do Oddziału Zakładu Elektrociepłowni PGG S.A. z podziałem na 2 etapy” (nr sprawy 542400241).*

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje treść § 14 ust. 8 w załączniku nr 5 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiającemu przysługuje także prawo wypowiedzenia Umowy (ex nunc - od teraz) w odniesieniu do Etapu nr 2, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie skorzysta z ww. uprawnienia wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy świadczenia usług w ramach Etapu nr 2: w przypadku:

- 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych Umową;
- 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane,
- 3) zmian na rynku, na którym działa Zamawiający skutkujących brakiem potrzeby dalszego wykonywania przedmiotu Umowy.

SWZ otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie modułu telemetrycznego zewnętrznego z baterią poza przelicznikiem, podłączanego do licznika ciepła adapterem wpiętym w przelicznik, umożliwiającym podłączanie do modułu telemetrycznego jednocześnie 2 ciepłomierzy, 2 wodomierzy i czujnika PT500? Takie rozwiązanie jest bardziej uniwersalne, umożliwia odłączenie licznika i przesłanie go na legalizację bez konieczności otwarcia przelicznika.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania, moduł telemetryczny ma być zainstalowany w obudowie ciepłomierza niedostępny dla osób postronnych, wyjątek stanowią kryzy pomiarowe.

Pytanie 2:

Czy dla kluczowych urządzeń pomiarowych w postaci kryzy pomiarowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów telemetrycznych zasilanych sieciowo posiadających własną obudowę i w tym przypadku wyjątkowo montowanych obok kryzy pomiarowej/czujnika. Wymiana kryz pomiarowych byłaby bardzo kosztowana a zastosowanie sieciowego modułu telemetrycznego umożliwi częstszy odczyt i przesyłanie danych z kryzy pomiarowej/czujnika.

Odp: Dla urządzeń pomiarowych w postaci kryzy pomiarowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów telemetrycznych zasilanych sieciowo posiadających własną obudowę i montowanych obok kryzy pomiarowej.

Pytanie 3:

§2 ust. 5 umowy - wnosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich Zamawiający nie podejmie kroków zmierzających do uniemożliwienia lub utrudnienia Wykonawcy obrony przed tymi roszczeniami (pod rygorem utraty uprawnień przez Zamawiającego, o których mowa we wskazanych postanowieniach), w szczególności Zamawiający nie uzna roszczenia ani powództwa.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści postanowienia umowy.

Pytanie 4:

§7 ust. 1 umowy – zgodnie z tym postanowieniem „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z realizacją Umowy, w tym w stosunku do własnych pracowników, Podwykonawców oraz osób trzecich”. Zwracamy się o doprecyzowanie, że w przypadku, gdy umowa odnosi się do osób trzecich Zamawiający ma na myśli osoby trzecie działające w imieniu Wykonawcy. Nie sposób uznać, że Wykonawca miałby przyjąć na siebie odpowiedzialność np. za osoby trzecie, które działają w imieniu Zamawiającego.

Odp.: Zapis w §7 ust. 1 umowy mówi, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody jakie powstały u osób trzecich, w związku z wykonaniem umowy.

Pytanie 5:

§13 ust. 1 pkt 1 umowy – wnosimy o zmianę postanowienia umownego w ten sposób, że wysokość każdej z kar w nim określonych będzie odnoszona do wartości wynagrodzenia za Etap, którego zwłoka dotyczy. Innymi słowy, w przypadku gdy Wykonawca popadnie w zwłokę w realizacji dostawy to kara umowna będzie naliczana jako procent od wynagrodzenia za Etap 1 a nie od całego wynagrodzenia łącznego. Kara za niezrealizowanie części umowy nie może być odnoszona do wartości za całość wynagrodzenia – tak określona sankcja jest nieproporcjonalna do wykroczenia, a tym samym rażąco wygórowana.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści postanowienia umowy.

Pytanie 6:

§14 ust. 8 umowy – zgodnie z tym postanowieniem: „Zamawiającemu przysługuje także prawo wypowiedzenia Umowy (ex nunc - od teraz) w całości lub części z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych Umową;

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte Umową nie może być zrealizowane,

3) zmian na rynku, na którym działa Zamawiający skutkujących brakiem potrzeby dalszego wykonywania przedmiotu Umowy”

Zwracamy się o doprecyzowanie, że wypowiedzenie umowy, o którym mowa w tym postanowieniu nie dotyczy Etapu 1 (dostawy systemu), a wyłącznie Etapu 2. Co więcej wnosimy o wskazanie, że Zamawiający nie skorzysta z ww. uprawnienia wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy świadczenia usług w ramach Etapu 2. Uprawnienie przewidziane w ww. postanowieniu umownym przewiduje dla Zamawiającego w zasadzie nieograniczone prawo wypowiedzenia umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. W najgorszym przypadku umowa może trwać wyłącznie 3 miesiące jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnienia zaraz po zawarciu umowy. Wykonawca rozumie potrzebę Zamawiającego dotyczącą zapewnienia elastyczności w paroletnim okresie obowiązywania umowy, jednak całe ryzyko w tym obszarze nie może spoczywać na wykonawcy. Wykonawca musi mieć zagwarantowany minimalny zakres świadczenia usług tak aby rzetelnie wycenić ofertę. Co również istotne, wypowiedzenie nie powinno dotyczyć Etapu 1, ponieważ ma on charakter dostawy, w związku z czym, konstrukcja wypowiedzenia nie powinna mieć zastosowania do tego obszaru, a wyłącznie do elementu usług.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapis.

Pytanie 7:

Punkt 2.1.1. - Czy zamawiający dopuszcza komunikacji w ramach LTE CatM1? Jest to technologia mająca równolegle obok NB-IoT zastąpić 2G, a jej dopuszczenie zwiększy konkurencyjność w zakresie transmisji danych.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza komunikacji w ramach LTE CatM1. Jednocześnie informujemy, że różnica pomiędzy technologiami LTE CatM1 oraz NB-IoT jest znana zamawiającemu i wybór technologii znajduje uzasadnienie techniczne ze względu na trudne warunki lokalizacyjne i propagacji sygnału w miejscach zabudowy, niski pobór mocy oraz fakt, iż zamawiający zamierza samodzielnie dokonywać montażu urządzeń.

Załączniki:

SWZ po modyfikacji

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłownie
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Mieczysław Damiec

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłownie
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR

Przemysław Rykala