

Harmonogram prac serwisowych dla zespołu kogeneracyjnego/prądowórczego typu HF-FC-2028/1901-MTG2028-G2 silnik MTU 16V4000L64

Lp	Nazwa przeglądu dla silnika	Codziennie	Czasochron																											
			1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500	12000	13500	15000	16500	18000	19500	21000	22500	24000	25500	27000	28500	30000	31500	33000	34500	36000	37500	39000	40500	42000
0	Przeglądy codzienne / przeglądy cotygodniowe	*	P1	P2	P1	P2	P1	P3	P1	P4	P1	P3	P1	P2	P1	R1	P1	P2	P1	P2	P1	P3	P1	P4	P1	P3	P1	P2	P1	R1
1	Ogledziny zewnętrzne	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Kontrola układu sterowania agregatu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Kontrola zdarzeń zarejestrowanych w sterowniku agregatu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Kontrola kodów diagnostycznych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Kontrola urządzeń peryferyjnych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	Kontrola baterii akumulatorów rozruchowych / sterowniczych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Wizualna kontrola szczelności / połączeń śrubowych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Kontrola działania zaworów odpowietrzających	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Kontrola odprowadzenia kondensatu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Kontrola działania systemu podgrzewania bloku silnika - jeśli istnieje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	Kontrola filtrów powietrza szaf sterowniczych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	Kontrola wlotowych filtrów nieszeniowych - jeśli istnieje	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	Kontrola i ustawienie luzów zaworowych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	Wymiana uszczelki pokryw zaworów przy każdej regulacji zaworów	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	Kontrola płynów eksploatacyjnych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	Kontrola poziomu oleju w systemie automatycznego uzupełniania / opróżniania oleju	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	Kontrola sekwencji rozruchu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	Kontrola parametrów pracy prądnicy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	Kontrola parametrów pracy agregatu (po 20 min. pracy pod obciążeniem)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	Czyszczenie agregatu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	Smarowanie łożysk prądnicy zgodnie z tabliczką znamionową prądnicy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	Sprawdzenie parametrów emisji spalin (ewentualnie w yregulować)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	Wymiana wlewu filtra powietrza (w zależności od warunków na obiekcie)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	Wymiana oleju silnikowego		Okres wymian oleju: 3000h / w zależności od analizy fizykochemicznej oleju oraz pojemności układu smarowego																											
25	Wymiana filtrów oleju silnikowego		Wymiana filtrów olejowych przy każdej wymianie oleju																											
26	Świece zapłonowe - wyczyszczenie, ustawienie	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27	Świece zapłonowe - wymiana (jeśli konieczne)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28	Kontrola systemu wtryskiwania nieszczelności elektrozaworów (ścieżka gazu)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	Kontrola przerywacza płomieni	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	Kontrola przewodów odbioru mocy (pomędzy prądnicą a włącznikiem głównym)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	Czyszczenie kratak wentylacyjnych prądnicy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32	Czyszczenie filtra na wejściu obiegu zewnętrznego	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	Kontrola szczelności ścieżki gazowej	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	Kontrola działania systemu detekcji gazu	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	Kontrola układu wdechowego	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	Kontrola stopnia zużycia gniazd zeworowych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	Sprawdzenie momentu zapłonu (ewentualnie w yregulować)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	Wymiana filtra gazu (zależy od stopnia zabrudzenia)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
39	Kontrola stężenia płynu chłodzącego	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	Kontrola układu zapłonowego	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	Kontrola cewek zapłonowych (ewentualna wymiana)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	Czyszczenie chłodnicy rezerwowej (jeśli konieczne)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	Pomiar ciśnienia sprężania w każdym cylindrze	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	Kontrola uszu ojeń prądnicy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	Wymiana wlewu separatora oleju	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	Wymiana wysokonapięciowych kabli zapłonowych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
47	Wymiana filtra odmy II stopnia	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
48	Wymiana / regeneracja turbosprężarki	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
49	Kontrola zaworu dewlującego gaz	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
50	Wymiana sprzęgła prądnicy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
51	Wymiana kompletnych głowic cylindrowych (zależnie od warunków eksploatacji)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
52	Wymiana tulei cylindrowych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
53	Wymiana pierścieni tłokowych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
54	Wymiana panewek korbowodowych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
55	Wymiana śrub korbowodowych	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
56	Wymiana tłoków	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
57	Wymiana płynu chłodzącego (jeśli konieczne)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
58	Wymiana baterii rozruchowych (jeśli konieczne)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
59	Kontrola / wyczyszczenie wymiennika spalin - płyn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
60	Kontrola / wyczyszczenie wymienników płytowych płyn - płyn	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
61	Wymiana odpowietrzników	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
62	Wymiana wężów i złączy gumowych w obiegach (jeśli konieczne)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
63	Kontrola / wymiana czujników temperatur i ciśnienia	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
64	Kontrola / wymiana termoparów w instalacji wdechowej	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
65	Wymiana / regeneracja pomp obiegowych (jeśli konieczne)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
66	Kontrola / wymiana amortyzatorów silnika i prądnicy	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
67	Remont główny	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
68	Protokół usługi serwisowej z wykonanych czynności / w pie do książki serwisowej	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*] W związku z ciągłym rozwojem firma zastrzega sobie możliwość w prowadzenia zmian w harmonogramie bez informowania klienta (wersja MTU_02/08/17_PL z dnia 10.08.2017)

Czasookres od 43500vbh do 84000vbh (remont główny) należy traktować jako tożsamy do czasookresu od 1500vbh do 42000vbh (remont R1)

