



70/NZW/DK/20074/25

Katowice, dnia 23.07.2025 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa kontenera magazynowego do przechowywania materiałów niebezpiecznych dla potrzeb ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Nr sprawy: 602500551.

- I. Działając w oparciu o § 32 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Zamawiający udostępnia treść zapytań i odpowiada na pytania Wykonawców w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, w jaki sposób kontener ma spełniać wymagania REI120 skoro w dokumentacji jest zapisane że kontener ma być "nieizolowany"?

Odpowiedź nr 1:

Kontener nieizolowany o klasie odporności ogniowej REI 120 to kontener, który ma zapewnić ochronę przeciwpożarową przez co najmniej 120 minut, ale nie posiada izolacji termicznej. Oznacza to, że w przypadku pożaru konstrukcja kontenera opóźni rozprzestrzenianie się ognia (zachowując nośność, szczelność ogniową i izolacyjność ogniową), jednak nie zapewni ochrony zawartości przed znaczącym wzrostem temperatury wewnątrz.

Tego typu kontener przewidziany jest do przechowywania materiałów, które nie są wrażliwe na zmiany temperatury, ale wymagają skutecznej ochrony przed ogniem i zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się pożaru na zewnątrz obiektu.

W imieniu Zamawiającego

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej