

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „**Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10**”.

Nr postępowania: 702500746

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Pytania :

1. Czy w ogłoszeniu w miejscach gdzie piszą Państwo: „włókna z tworzywa sztucznego”, macie Państwo na myśli makro włókna konstrukcyjne klasy II spełniające wymogi atestacji systemu 1 (zgodnie z normą PN-EN-14489-2 włókna polimerowe. Definicje, wymagania zgodność – załącznik ZA.2 , tablica ZA.2 Systemy atestacji zgodności)?

oraz

2. Czy dostawca spoiwa jest zobowiązany, do przedstawienia wraz ze składaną ofertą Deklaracji właściwości użytkowych producenta włókien zgodną z wymaganiami normy PN-EN 14889-2 lub równoważną - włókna konstrukcyjne klasy II, potwierdzającą wymagania opisane w Załączniku Nr 1 do SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający w zad. 5 wymaga spoiwa zbrojonego włóknami z tworzywa sztucznego klasy II (makrowłókna) zgodnych z normą PN-EN 14889-2 i nie wymaga przedstawienia deklaracji właściwości tych włókien. Wykonawca oświadcza, że spoiwo zbrojone jest włóknami z tworzywa sztucznego klasy II zgodnymi z normą PN-EN 14889-2.

Przewodniczący Komisji Przetargowej