



Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „Dostawa i montaż 3 kpl. baterii stacjonarnych DC dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie” (nr sprawy 542500254).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Pytanie dotyczy zadania 2 i doprecyzowania parametrów prostownika. Zadanie nr 2: „Dostawa baterii 220 V DC dla C Marcel – 1 sztuka wraz z prostownikiem, numer ruchowy bateria G5”. Prosiłbym o informację jak duże są odpływy? Do ładowania tej baterii potrzeba 11A ale to jest prąd tylko do ładowania baterii jeszcze potrzeba wiedzieć, ile A potrzeba na zasilanie odbiorów? Pozdrawiam AT.

Odp.: Prostownik współpracuje z baterią w układzie buforowym i zasila odpływy, gdy bateria jest w pełni naładowana. Odbiory plus prąd konserwujący baterii nie przekroczą 11 A. Natomiast prąd wyjściowy prostownika MEDCOM (obecnie zainstalowanego) wynosi 30A przy prądzie maksymalnym ładowania baterii 27,5 A.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłownie
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Mieczysław Damiec