

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr postępowania 622400333**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynku Płuczki (ściana zewnętrzna zachodnia)” Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Na rysunkach projektu wykonawczego (np. rys. PW-21) widnieje zapis „*pkt 5. Wszystkie prace spawalnicze powinny być wykonane przez spawaczy o wysokich kwalifikacjach, z protokółnym odbiorem spoin.*”

W nawiązaniu do powyższego zapisu, prosimy o wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Czy poza świadectwem egzaminu kwalifikacyjnego spawacza Zamawiający ma dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż nie ma dodatkowych wymagań poza świadectwem egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

Pytanie 2:

Jakie Zamawiający dopuszcza sposoby spawania?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż nie ma ograniczeń co do metody spawania.

Pytanie 3:

Jakie są wymagania dotyczące metody przeprowadzania badań spoin?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż badanie spoin polegać będzie na kontroli wizualnej przez osobę uprawnioną.

W imieniu Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej