

70/NZP/DG/23103/25

Katowice, 29.08.2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

*dotyczy: postępowania nr **412500845** pn.: **Dostawa i wymiana 2 szt. baterii akumulatorów w systemie zasilania gwarantowanego centrali telefonicznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.***

Zamawiający zgodnie z § 32 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., przekazuje treść zapytania i udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówień jak niżej:

Pytanie nr 1

Pytanie. W załączniku nr 1 SOPZ w pkt. VI Opis przedmiotu zamówienia pkt.5 ppk. 4 Zamawiający napisał: Montaż 2szt. Konstrukcji nośnych pod baterie akumulatorów. Czy Zamawiający dopuszcza inną konfigurację konstrukcji? Np. jedną konstrukcję na dwie baterie ze względu na wielkość pomieszczenia

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść Załącznik nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do SWZ, Część VI „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 5, ppkt 4) zgodnie z poniższym:

„4) Zamawiający dopuszcza:

- a) montaż 2 szt. konstrukcji nośnych pod baterie akumulatorów lub
- b) montaż jednej konstrukcji dla dwóch baterii pod następującymi warunkami:
 - ze względu na dopuszczalną nośność stropu żelbetowego łączna waga oferowanych akumulatorów wraz ze stojakiem nie przekroczy 1000 kg,
 - w konstrukcji zostanie zastosowanych 8 punktów podparcia równomiernie rozłożonych,
 - w przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wziąć pod uwagę ewentualną konieczność przebudowy istniejących tras kablowych od baterii akumulatorów do siłowni telekomunikacyjnej, której koszt pozostanie po stronie Wykonawcy”.

W imieniu Zamawiającego