

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Remont dachu Siłowni Ciepłowni Marcel w Radlinie*” (nr sprawy 542500483).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Dotyczy : wyjaśnienia poz. 8 kosztorysu Wskazana w kosztorysie pozycja katalogowa nr KNR 0-22 przewiduje oprócz 3 warstwowego krycia papą termozgrzewalną (podkładowa, wentylacyjna, wierzchniego krycia) również ułożenie izolacji styropapy jednostronnie oklejonej. Czy należy w tej poz. kosztorysowej uwzględnić koszt zakupu styropapy, jeśli tak to prosimy o wskazanie grubości styropapy.

Odp.: Pozycja nr 8 przedmiaru robót obejmuje krycie dachu:

1. Papą asfaltową podkładową na włókninie poliestrowej PV250 S4,0 s Szybki Profil SBS lub równoważną
 2. Papą nawierzchniową 5,2 SBS na włóknie poliestrowym lub równoważną, co jest opisane w SWZ (Załącznik nr 1 - SOPZ).
- Zakres robót nie obejmuje pokrycia dachy styropapą ani warstwą papy wentylacyjnej.
W załączniku uszczegółowiony przedmiar robót o opis pozycji nr 8

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Mieczysław Damiec