

70/NLP/KK/13004/25

Katowice, dnia 05.05.2025 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa źródeł światła - żarówek, świetlówek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 315-2*

Nr postępowania: 702500440

Działając w oparciu o art. 32 ust. 2 i ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz modyfikuje jej treść, zgodnie z poniższym.

Pytanie 1:

Zadanie nr 2

Mam pytanie odnośnie żarówek telefonicznych i samolotowych.

1. Czy można zaoferować odpowiedniki żarówki w wykonaniu led?

Odpowiedź

Zamawiający, nie dopuszcza stosowania zamienników ledowych do wyspecyfikowanych żarówek w SWZ. Zamawiający nadmienia, że przedmiot zamówienia stosowany jest również w szafach sterowniczych urządzeń obiektów podstawowych.

2. Żarówki telefoniczne t-5.5; t-6.8 jakim prądem będą zasilane AC czy DC ?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż co do zasady żarówki telefoniczne pracują w obwodach prądu stałego. Zamawiający, nie dopuszcza stosowania zamienników ledowych do wyspecyfikowanych żarówek w SWZ. Jak już Zamawiający nadmienił w odpowiedzi powyżej, przedmiot zamówienia stosowany jest również w szafach sterowniczych urządzeń obiektów podstawowych.

3. Żarówki w wykonaniu led mogą być wykonane w konkretnych kolorach światła, czy zaoferować żarówki w barwie białej czy zamawiający poda kolory do konkretnych żarówek?

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnił temperaturę barwy tam gdzie to konieczne, w pozostałym zakresie temperatura 4000K będzie światłem dziennym.

Pytanie 2:

Zadanie nr 3

3.8. ŻARÓWKA LED E-14 7W 220-240V 50/60HZ 680LM 3000K LEDOWA KSZTAŁT KULISTY
Czy można zaoferować żarówkę o strumieniu 630 lm?, np. ŻAR. LED KULKA E-14 7W 3000K 630lm 180° G45

Odpowiedź

Zamawiający określił w SWZ wymagany strumień świetlny dla poz. 3.8.

Pytanie 3:

Zadanie nr 4

Świetłówki kompaktowe

W 2023 r Unia Europejska wydała Dyrektywę RoHS, której zadaniem jest wyeliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego z powszechnego obiegu.

W związku z tym zakazano produkcji świetlówek kompaktowych. Na rynku została jeszcze jakaś ilość różnych świetlówek, jednak przy tak dużym zapotrzebowaniu nie będzie możliwe zrealizowanie w całości zamówień. Występują zamienniki ledowe, które zastępują wycofane świetlóvky kompaktowe.

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na zamienniki led.

Poz. nr 4.3; 4.9; 4.10 świetlóvky spiralne

Te świetlóvky nie mają swojego odpowiednika w wykonaniu led. Istnieją jakieś chińskie zamienniki lecz tu nie ma mowy o certyfikacie CE.

Dlatego zwracam się z prośbą o wykreślenie wspomnianych świetlówek spiralnych

Odpowiedź

Uwzględniając powyższe Zamawiający w dalszej części niniejszego pisma dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 1 do SWZ, Część B poprzez dodanie ustępu 9.

Pytanie 4:

Zadanie nr 5

Świetlóvky liniowe jarzeniowe

Podobnie jak w przypadku zadania nr 4 obowiązuje ta sama dyrektywa RoHS.

Na rynku zostały jakieś resztki tradycyjnych świetlówek, co nie pozwoli na pełną realizację zadania na przestrzeni roku. W zależności od producenta dostępne na rynku są szczątkowe ilości. Przy zapotrzebowaniu na poziomie 15 -19 tys. szt. w poz. nr 5.4-5.5 jest to praktycznie niewykonalne

Odpowiedź

Zamawiający posiada tego świadomość, dlatego wyodrębnił część (zadanie) nr 6 w postępowaniu przetargowym.

Modyfikacja treści Załącznika nr 1 do SWZ, Część B:

dodaje się ustęp 9 o następującej treści:

9. W zakresie części zamówienia (zadania) nr 4 dopuszcza się możliwość zastosowania zamienników LED w lampach z trzonkiem E-27 o mocach świetlnych równoważnych do wskazanych mocy w wykonaniu tradycyjnym.

W załączeniu zmodyfikowana treść Załącznika nr 1 do SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**A. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł światła – żarówek, świetlówek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi **Załącznik nr 2 do SWZ**

Podział zamówienia na części zamówienia (zadania):

Zadanie nr	1	Żarówki E-27 na napięcie 120-130V oraz do 280V
Zadanie nr	2	Żarówki specjalistyczne - niskonapięciowe, sygnalizacyjne, samochodowe, telefoniczne
Zadanie nr	3	Żarówki LED
Zadanie nr	4	Świetlówki kompaktowe
Zadanie nr	5	Świetlówki liniowe jarzeniowe
Zadanie nr	6	Świetlówki LED'owe
Zadanie nr	7	Świetlówki kompaktowe do lamp ognioszczelnych typu LOP
Zadanie nr	8	Lampy metalohalogenowe
Zadanie nr	9	Lampy MIX
Zadanie nr	10	Żarówki z trzonkiem B-22 na napięcie 220-280V

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Podany parametr napięcia oferowanego wyrobu musi mieścić się w podanym zakresie napięcia przedmiotu zamówienia np. 125V lub 127V lub 130V dla zakresu 120-130V.
2. Podany parametr napięcia oferowanego wyrobu musi mieścić się w podanym zakresie napięcia przedmiotu zamówienia np. 240V lub 250V lub 280V dla zakresu 240-280V.
3. W zakresie części zamówienia (zadania) nr 4 dopuszcza się moc świetlówek kompaktowych większą/mniejszą o 2W.
4. W zakresie części zamówienia (zadania) nr 7 oferowane świetlówki kompaktowe muszą posiadać możliwość zastosowania w oprawach ognioszczelnych LOP prod. Carboautomatyka Tychy, których zastosowanie nie naruszy certyfikatu badania typu WE/UE na te oprawy. W przypadku zaoferowania wyrobu nie ujętego w certyfikacie typu WE/UE, na potwierdzenie spełnienia opisanej dopuszczalności Zamawiający żąda oświadczenia jednostki notyfikowanej o możliwości zastosowania oferowanego materiału w dokładnie opisanym typie urządzenia bez naruszenia postanowień certyfikatu badania typu WE/UE.
5. W zakresie części zamówienia (zadania) nr 8 dopuszcza się możliwość zastosowania lamp metalohalogenowych kwarcowych.
6. Podane w ofercie ceny netto muszą zawierać Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).
7. Wykonawca zobowiązany jest do z organizowania odbioru zużytych źródeł światła zgodnie z wymaganiami zawartym w Ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1622) - dotyczy zadań nr: 4, 5, 7, 8, 9.
8. Wykonawca musi spełniać wymagania stawiane dostawcy o utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zawartym w Ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1622) - dotyczy zadań nr: 4, 5, 7, 8, 9.
9. W zakresie części zamówienia (zadania) nr 4 dopuszcza się możliwość zastosowania zamienników LED w lampach z trzonkiem E-27 o mocach świetlnych równoważnych do wskazanych mocy w wykonaniu tradycyjnym.

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego – do złożenia na wezwanie Zamawiającego.

1. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ).
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ wraz z wypełnionym Załącznikiem 3a.
3. W zakresie części zamówienia (zadania) nr 7 w przypadku zaoferowania świetlówek kompaktowych 9 i 11W z wyprowadzonymi przewodami nie ujętych w certyfikacie WE/UE lampy ognioszczelnej płaskiej typu LOP - oświadczenie jednostki notyfikowanej o możliwości zastosowania oferowanego wyrobu w lampie ognioszczelnej płaskiej typu LOP bez naruszenia postanowień certyfikatu badania typu WE/UE.

D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

1. Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (*oryginał lub kopia w formie elektronicznej*).
2. Dokumenty w formie elektronicznej: nie dotyczy.
3. Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).
4. Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portal Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf _____ (*Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail*)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani _____

Nr telefonu _____

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1 i 4 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: k.krolik@pgg.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej: nie dotyczy.
2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:
 - a) Dowód dostawy sporządzony w Portal Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
 - b) Dokument gwarancyjny dla każdej dostarczonej partii wyrobu.