



**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Serwis systemu dyspozytorskiego sterowania, wizualizacji oraz układu rozgłoszeniowego dyspozytorni w ZPMW KWK Mysłowice-Wesoła w oparciu o system SCADA. Nr sprawy: 602402419.

- I. Działając w oparciu o § 32 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Zamawiający udostępnia treść zapytań i odpowiada na pytania Wykonawców w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

W postępowaniu jest mowa o systemie SCADA i sterownikach PLC. Sterowniki PLC wyspecyfikowane w pliku są produktami Siemens więc zakładamy że cały system opiera się o sterowniki PLC tej właśnie firmy. Co do systemu SCADA, to w zapytaniu nie ma informacji o tym jaki jest to dokładnie system SCADA (np. WinCC, InTouch itp?), jaka wersja? Bardzo proszę o sprecyzowanie tematu dotyczącego systemu SCADA.

Odpowiedź nr 1:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące specyfikacji systemu SCADA oraz sterowników PLC, informujemy, że:

- system dyspozytorski funkcjonuje w oparciu o sterowniki firmy Siemens,
- zastosowany system SCADA to ASIX EVO, w wersji 10.

W imieniu Zamawiającego

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej