



**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Wymiana instalacji rurociągowych stacji uzdatniania wody znajdującej się na terenie Ciepłowni Marcel w Radlinie*” (nr sprawy 542500574).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza i przewiduje wymianę trzech zaworów zwrotnych za przepływomierzami odbioru wody zmiękczonej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza i przewiduje wymianę trzech zaworów zwrotnych za przepływomierzami odbioru wody zmiękczonej.

Pytanie 2:

Jakie wymagane jest napięcie trzech zaworów wejściowych o napędzie elektrycznym ?

Odp.: Wymagane napięcie zaworów to 24V AC.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Mieczysław Damiec