

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
nr 2022600085**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbiórki bocznic kolejowej wraz z infrastrukturą kolejową.**

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie:

Proszę o informację co do tłucznia torowego oraz przywiezienia kruszywa betonowego.

1. Podczas wizji lokalnej pan inspektor przekazał informację, że kruszywa torowego nie należy wywozić, tylko po rozbiórce torów, podkładów oraz całej pozostałej infrastruktury kruszywo to należy rozplantować na terenie po rozbiórkowym. Z kolei przedmiary mówią o wywozie całości kamienia i przywozie kruszywa betonowego. Proszę o potwierdzenie, że faktycznym do wykonania jest to co znajduje się w przedmiarach.
2. Czy koniecznym będzie przywóz kruszywa betonowego? Czy można zastąpić go materiałem niebędącym odpadem?
3. Jeżeli Zamawiający podtrzyma konieczność przywozu kruszywa betonowego to czy może zmienić frakcję na 0-63mm - pozwoli to na zmniejszenie i tak już nie małego kosztu przywozu kruszywa betonowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót jest usunięcie, wywóz i utylizacja kruszywa z torów i to ma zostać skalkulowane.

W kolejnych pozycjach nie ma dowozu kruszywa do zasypek jest tylko niwelacja terenu po zagłębieniach bez zasypywania i taki sposób technologii jest opisany w erracie do projektu. Wobec czego Zamawiający nie oczekuje zasypywania terenu przekruszem betonowym ani innym kamieniem.

W imieniu Zamawiającego:
Przewodniczący Komisji Przetargowej