

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą butli, koszy, wiązek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-5”.*

**Nr postępowania: 702600608**

Zamawiający działając w oparciu o art. § 32 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej” odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pytania i odpowiedzi przedstawiają się następująco:

**Pytanie 1:**

Czy dopuszczą Państwo wiązki z ciśnieniem 200 i 300 barów zamiast 150 barów?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2:**

Bardzo proszę o doprecyzowanie, które z wymienionych gazów mają być dostarczane w wiązkach, a które w butlach.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający informuje, że gaz dostarczany w wiązkach wyspecyfikowany jest w części 1.1., tj. dotyczy tlenu gazowego sprężonego technicznego 99,5% kl. czystości nie mniej niż 2.5.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaistnienia konieczności zamówienia gazu w wiązkach w ramach części 1.2 - tlen gazowy sprężony techniczny 99,95% kl. czystości nie mniej niż 3.5, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji takiego zamówienia.

**Pytanie 3:**

Dodatkowo, abyśmy mogli dokładnie określić nasze możliwości sprzętowe (assetowe), potrzebujemy informacji o konkretnej liczbie wiązek tlenu 2.5 oraz 3.5, jakich będą Państwo potrzebować.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający informuje, że z uwagi na specyfikę zamówienia ilości będą każdorazowo określane w zamówieniach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej