



70/NLP/AR/4155/2026

Katowice, dnia 22.01.2026
r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

*dotyczy: postępowania objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: **Dostawa wyłączników stycznikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział "Mysłowice -Wesoła" grupa 312-2***

nr sprawy 702501691

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie:

W Załączniku nr 3 do SWZ „WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO” dotyczącego zdania nr 1, Zamawiający określił maksymalną wagę wymaganego wyłącznika do 250 kg. Wnosimy o zmianę wymaganego parametru do 350 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. Oddział przeanalizował miejsca w których zostaną zabudowane wyłączniki i z uwagi na konieczność zabudowania ich na specjalnych stelażach waga nie może być wyższa niż 250kg.