



54/EMU/BC/268/2025

Rybnik, dnia 16.10.2025r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: Remont kotła WR-10 nr 2 (nr inw. 1-311-316869) w Ciepłowni Rymer nr sprawy 542500070.

Działając w oparciu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 10.10.2025 r. - Zamawiający wymaga odtworzenia izolacji z materiałów już zastosowanych tj. blacha powlekana i blacha trapezowa. Obecnie izolacja ścian jest wykonana z blachy czarnej. Czy należy rozumieć, że Zamawiający akceptuje dwa rodzaje blach na ścianach - czarną i trapezową?

Odp.: Zamawiający akceptuje blachę czarną

w imieniu Zamawiającego

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłownie
Dział Marketingu i Usług
Kierownik
Paweł Millar