



**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa kontenera magazynowego do przechowywania materiałów niebezpiecznych dla potrzeb ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłówice-Wesoła. Nr sprawy: 602500551.

- I. Działając w oparciu o § 32 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Zamawiający udostępnia treść zapytań i odpowiada na pytania Wykonawców w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi w kwestii oznaczenia REI120 chcielibyśmy uściślić jedną kwestię. Zapis o zapewnieniu klasy odporności ogniowej do co najmniej REI120 dotyczy się całego kontenera, nie ma w nim mowy o konstrukcji tym samym jest niemożliwy do spełnienia przy równoczesnym zachowaniu innych wymogów. Zapis powinien ograniczyć się do samej konstrukcji lub hasła R120 czyli nośności ogniowej (zgodnie z normą PN-EN 13501-2:2016-07), oznacza ona, że element konstrukcyjny zachowuje swoją stabilność i zdolność do przenoszenia obciążeń mechanicznych przez 120 minut od pożaru. Wymagania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku (na tym bazujemy) znajdują się w §216 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. gdzie m.in R dotyczy głównej konstrukcji nośnej, EI - ścian nienośnych.

Odpowiedź nr 1:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapisu o zapewnieniu klasy odporności ogniowej REI120, Zamawiający informuje, co następuje:

Zamawiający nie wymaga, aby cały kontener lub jego poszczególne elementy spełniały klasę odporności ogniowej REI120, R120 ani EI120, zgodnie z normą PN-EN 13501-2:2016-07. Przedmiotem zamówienia jest kontener nieizolowany, co oznacza, że nie mają do niego zastosowania wymagania dotyczące odporności ogniowej, jak w przypadku kontenerów izolowanych lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.

Zapis dotyczący REI120 miał charakter ogólny i nieprecyzyjny – ulega usunięciu celem jednoznacznego określenia wymagań przedmiotowych.

Na podstawie §32 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Usuwa się w całości zapis wskazany w pozycji 17 Załącznika nr 2.1 do SWZ dotyczący obowiązku zapewnienia odporności ogniowej klasy REI120.

W imieniu Zamawiającego

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej