



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: *„Dostawa automatycznego systemu odczytu ciepłomierzy wraz z usługami dodatkowymi do Oddziału Zakładu Elektrociepłowni PGG S.A. z podziałem na 2 etapy” (nr sprawy 542500486).*

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje treść części VIII SWZ ust. 2 poprzez dodanie pkt 9):

- 9) oświadczenia, że Wykonawca posiada w swej ofercie moduły Telemetryczne NB-IoT o parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego przystosowane do co najmniej 4 różnych producentów ciepłomierzy dostępnych w krajowej sieci sprzedaży w tym do co najmniej 2 różnych producentów ciepłomierzy zabudowanych u Zamawiającego (Kamstrup, Sontex, KFAP/Apator, Landis+Gyr).

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ część VI pkt 2, ppkt 2.1.2 który otrzymuje brzmienie:

- 2.1.2 Moduł Telemetryczny Bateriajny musi występować w wersjach, które współpracują i zapewniają odczyt z co najmniej 4 różnych producentów ciepłomierzy dostępnych w krajowej sieci sprzedaży w tym do co najmniej 2 różnych producentów ciepłomierzy zabudowanych u Zamawiającego zabudowanych u Zamawiającego (Kamstrup, Sontex, KFAP/Apator, Landis+Gyr).

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że Wykonawca posiada w swej ofercie moduły Telemetryczne NB-IoT o parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego tj. przystosowane do co najmniej 4 różnych producentów ciepłomierzy dostępnych w krajowej sieci sprzedaży w tym do co najmniej 2 różnych producentów ciepłomierzy zabudowanych u Zamawiającego.

Oświadczenie zostanie zweryfikowane poprzez analizę zestawienia (złożonego przez Wykonawcę) koniecznych do wymiany kompletnych liczników i przeliczników ciepła.

Zamawiający modyfikuje termin otwarcia ofert podany w portalu EFO.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w swej ofercie posiadał moduły Telemetryczne NB-IoT o parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego przystosowane do co najmniej 4 różnych producentów ciepłomierzy dostępnych w krajowej sieci sprzedaży w tym do co najmniej 2 różnych producentów ciepłomierzy zabudowanych u Zamawiającego (Kamstrup, Sontex, KFAP/Apator, Landis+Gyr) ? Taki warunek zapewni możliwość realizacji wdrożenia w optymalny sposób oraz umożliwi również rozbudowę systemu w optymalny sposób w przyszłości.

Odp.: Modyfikacja zał. Nr 1 do SWZ część VI pkt 2 ppkt 2.1.2 część VIII SWZ ust. 2 pkt 9

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

SWZ po modyfikacji

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
Wojciech Pałeczny

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Mieczysław Damiec