

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr postępowania 622400333**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynku Płuczki (ściana zewnętrzna zachodnia)” Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie 1:

W projekcie wykonawczym w pkt. „13.2 Ściany zewnętrzne” zaprojektowano obudowę z płyt warstwowych ściennych z powłoką zewnętrzną w kolorze RAL 3000, powłoką wewnętrzną w kolorze RAL 9006 i parametrach powłoki przeznaczonych do pracy w atmosferze zewnętrznej o kategorii korozyjności min C4 oraz do pracy w atmosferze wewnątrz obiektu o kategorii środowiska min A5. Po przeanalizowaniu rynku dostawców w/w elementów informujemy, iż z podanymi parametrami kategorii korozyjności min C4 i kategorii środowiska min A5 dostępne są tylko płyty warstwowe w kolorze białym.

W związku z powyższym, prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki płyt warstwowych?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę koloru na kolor biały.

W imieniu Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej