

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup kontenera socjalnego z węzłem sanitarnym dla obsługi wentylatorów głównego przewietrzania WPG przy szybie Waclaw dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła” (nr sprawy 602500733)

Zamawiający, zgodnie z § 32 ust. 2,3,5 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* udziela odpowiedzi na zapytania do treści SWZ oraz modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ścian z płyt warstwowych z pianki gr 100mm? Styropian jest w 100% palny Oraz czy dach może być jednospadowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ścian z płyt warstwowych z pianki gr. 100 mm. Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu jednospadowego.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Część VI Opis przedmiotu zamówienia Konstrukcja podpunkt b) w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

b) dach dwuspadowy lub jednospadowy 1%,– blacha ocynk 0,5 mm, izolacja styropian gr. 100 mm lub pianka poliuretanowa 100 mm

Pytanie 2

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR 120 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wykonanie ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR 120 mm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR 80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie akceptuje** wykonanie ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR 80 mm.

Pytanie 4

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie kontenera z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok.2° z warstw: blacha ocynkowana, izolacja z pianki poliuretanowej 100mm pomiędzy płatwiami, płyta obustronnie laminowana?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wykonanie kontenera z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok.2° z warstw: blacha ocynkowana, izolacja z pianki poliuretanowej 100mm pomiędzy płatwiami, z płytą obustronnie laminowaną.

Pytanie 5

Czy Zamawiający akceptuje podłogę wykonaną z warstw: ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z pianki poliuretanowej 100mm, paroizolacja wykonana z folii PE, płyta OSB, wykładzina PCV spawana?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje podłogę wykonaną z warstw: ocynkowana blacha trapezowa, izolacja z pianki poliuretanowej 100mm, paroizolacja wykonana z folii PE, płyta OSB, wykładzina PCV spawana.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Część VI Opis przedmiotu zamówienia Konstrukcja podpunkt f) w Załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:

- f) podłoga – obciążenie 200kg/m², blacha ocynkowana 0,5 mm, izolacja styropian gr. 100 mm lub pianka poliuretanowa 100 mm, płyta OSB gr. 22 mm, wykładzina PCV.

W imieniu Zamawiającego

.....