



Znak: 71/EZP/GK/492500002/15502/25

Rybnik, dnia: 29.07.2025r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr 492500002 pt.: „**Modernizacja urządzeń zasilania awaryjnego budynku centrali telefonicznej**”

Działając na podstawie § 32 ust 2, 3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej Zamawiający odpowiada na treść zapytań do SWZ w następujący sposób:

Pytanie

W szczegółowym zakresie technicznym część A pkt. 1 e zamawiający określa funkcjonalność pojedynczej siłowni prostownikowej - konkretnie chodzi o „Funkcję ładowania dozorowanego baterii wydzielonymi prostownikami”. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia, które nie posiada funkcji stałego ładowania dozorowanego przez wydzielone prostowniki, a ładowanie takie realizowane jest wyłącznie podczas testu STB? Zwracamy uwagę, że takie rozwiązanie może być zgodne z wymaganą funkcjonalnością systemu zasilania gwarantowanego, a jego dopuszczenie pozwoliłoby na zwiększenie konkurencyjności postępowania i uniknięcie ograniczenia oferty jedynie do urządzeń konkretnego producenta.

Odpowiedź na pytanie:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie urządzenia, które nie posiada funkcji stałego ładowania dozorowanego przez wydzielone prostowniki, a ładowanie takie realizowane jest wyłącznie podczas testu STB.

Przewodniczący Komisji Przetargowej: