

Nasz znak: 70/NZE/AK/17314/26

Rybnik, dnia 14.05.2026r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego U Pzp w trybie przetargu nieograniczonego w temacie: **Modernizacja sterownika PLC stycznikowni 500V II-S1 typu 90-30 poprzez migrację modułów do wersji RX3i w Stacji Przygotowania ZPMW dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice (nr sprawy: 482502425)**

Zgodnie z § 32 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą u Pzp pt. **Modernizacja sterownika PLC stycznikowni 500V II-S1 typu 90-30 poprzez migrację modułów do wersji RX3i w Stacji Przygotowania ZPMW dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice** modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

W Załączniku nr 1 do SWZ (IPU) pkt. V. otrzymuje brzmienie:

Zamawiający umożliwi przed złożeniem oferty upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania usługi u Zamawiającego, zapoznanie się z panującymi tam warunkami oraz urządzeniami, których usługa dotyczy. Termin i czas jej dokonania należy uzgodnić i potwierdzić z Nadsztygarem Elektrycznym - Piotrem Zimnolem tel. 32 7392 420 e-mail: p.zimnol@pgg.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej