



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych nt.:
Przebudowa budynku Zarządu nr 2 oraz budynku Łaźni nr 1 w celu dostosowania obiektów do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z Postanowieniem KW PSP w Katowicach dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel (nr sprawy 492501369)

Działając w oparciu o § 32 ust. 2, 3 Regulaminu udzielania zamówień w PGG S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści SWZ w ww. postępowaniu w następujący sposób:

Pytanie 1

Proszę o przedstawienie rysunków do projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla obu zadań. W załączonym projekcie do materiałów przetargowych brak jest rzutu skąd gdzie ma być umieszczony aparat rozłączający PWP, aparat uruchamiający PWP brak również schematu elektrycznego PWP, dotyczy to zarówno budynku Zarządu oraz Łaźni.

Odpowiedź 1:

Miejsca montażu aparatów uruchamiających PWP zaznaczone są na załączonych do SWZ rzutach i oznakowane jako: GWP1, GWP2 itd. (załącznik nr 1c oraz załącznik nr 2c). Opis projektowanych złączy kablowych znajduje się w „Opisie technicznym projektu budowlanego instalacji elektrycznych ...” (załącznik nr 1c oraz załącznik nr 2c).

Załączamy pliki pdf (załącznik nr 1f oraz załącznik nr 2f), na których oznaczono umiejscowienie złączy kablowych dla PWP na elewacji budynku Zarządu nr II (R 38) oraz na elewacji budynku Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego (ZK).

Schemat PWP dostarcza producent danego wyłącznika w zależności od zastosowanego urządzenia.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 719 000, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie jakie uprawnienia ma mieć osoba pełniąca funkcje kierownika robót elektrycznych ponieważ w SWZ w punkcie V.2.b).c) jest napisane, że ma być to osoba posiadająca łącznie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności elektrycznej, teletechnicznej i automatyki lub maszyn i urządzeń na powierzchni (świadcstwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru („D”) dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zaliczanych do Grupy 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r., Proszę o informację czy może być to osoba posiadająca przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych. Upoważniony do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Czy musi być jeszcze osobno osoba posiadająca uprawnienia w instalacjach teletechnicznych?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych posiadała łącznie wskazany w SWZ Część V. pkt 3.2).c) rodzaj uprawnień jednak dopuszcza również aby potencjalny Wykonawca wykazał dwie osoby pełniące funkcje kierownika robót elektrycznych, tj.:

1. pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
2. pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, teletechnicznej i automatyki lub maszyn i urządzeń na powierzchni (świadcstwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru („D”) dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zaliczanych do Grupy 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.

Czyli jedna osoba posiadająca uprawnienia w specjalności elektrycznej, druga w specjalności teletechnicznej lub łącznie jedna osoba posiadająca te dwa rodzaje uprawnień.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....