



Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Dostawa i montaż 3 kpl. baterii stacjonarnych DC dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłowni*” (nr sprawy 542500254).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1,2,3: Wymagania dla nowych baterii pkt 5. Zamawiający zaznacza iż naklejki z numeracją mają być przeźroczyste. Czy ten wymóg dotyczy również naklejek z typem i parametrami ogniów (nazwa producenta, typ baterii pojemność nominalna, gęstość elektrolitu, napięcie buforowe, zgodność z normą DIN) umieszczonych na naczyniach ogniów?

Odp.: Zamawiający wymaga zastosowania naklejek z numerami, przy czym nie wyklucza możliwości zastosowania przeźroczystych naklejek również z parametrami ogniów.

Pytanie 2:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1,2,3: Wymagania dla nowych baterii pkt 10 Zamawiający napisał: „Sworznie biegunów ogniów w pełni izolowane ze standardowm gwintem wewnętrznym.” Prosimy o uzupełnienie informacji na temat sworzni ze standardowym gwintem wewnętrznym.

Nowoczesnym, bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniem dla aplikacji stacjonarnych renomowanych producentów jest zastosowanie ogniów ze sworzniami posiadającymi specjalną konstrukcję neoprenowej otuliny lub innego tworzywa sztucznego przylegającej do uszczelnianej powierzchni. Gładka i śliska neoprenowa powierzchnia otuliny sworznia w powiązaniu z uszczelnieniem o-ringowym gwarantuje pełną szczelność połączenia sworznia z obudową. Długość neoprenowej otuliny zapewnia możliwość przesuwania się elektrody dodatniej w miarę jej rośnięcia spowodowanego korozją płyt w czasie eksploatacji baterii. To rozwiązanie gwarantuje pełną szczelność sworznia z obudową, dzięki temu całkowicie eliminuje możliwość wycieku elektrolitu poprawiając bezpieczeństwo użytkowania oraz przedostanie się ciał obcych do środka ogniwa np. rozszczelnienie przy wyprowadzeniach biegunów powodujące niebieskie

wykwity na wyprowadzeniach,. Czy Zamawiający w celu podwyższenia bezpieczeństwa w czasie eksploatacji baterii będzie wymagał ww. rozwiązanie?

Proponujemy zmianę zapisów SIWZ na: Sworzenie biegunów ogni w pełni izolowane ze standardowym gwintem wewnętrznym wyposażone w neoprepenową otulinę lub inne tworzywo sztuczne przylegające do uszczelnianej powierzchni,

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ pkt VI dla zadania 1, 2, 3, Wymagania dla nowych baterii pkt 10: Sworzenie biegunów ogni w pełni izolowane ze standardowym gwintem wewnętrznym wyposażone w neoprenową otulinę lub inne tworzywo sztuczne uszczelniające przed wykwitami i wyciekami elektrolitu.

Pytanie 3:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2: Wymagania dla nowych baterii pkt 3. Norma DIN 40736 dotycząca ogni stacjonarnych z dodatnią płytą pancerną nie zawiera pojemności $C_{nom}=110Ah$. Zgodnie z ww. normą C_{nom} wynosi 100Ah. Wymaganie pojemności $C_{nom} = 110Ah$ eliminuje producentów produkujących ogniwa zgodnie z normą DIN 40736. Prosimy o modyfikację zapisu SIWZ.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ pkt VI dla zadania 2, wymagania dla nowych baterii pkt 3: Znamionowa pojemność w temperaturze 20oC, przy napięciu końcowym 1,8V na ogniwo wg normy DIN 40736 - 100 Ah, pojemność C10 minimum 110 Ah.

Pytanie 4:

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 3: Wymagania dla nowych baterii pkt 3 Zamawiający napisał: znamionowa pojemność w temperaturze 20oC, przy napięciu końcowym 1,8V na ogniwo wg normy DIN 40736 bez podania wartości pojemności. Rozumiemy, iż chodzi o pojemność $C_{nom}=200Ah$? Prosimy o modyfikację zapisu SIWZ.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis SOPZ pkt VI dla zadania 3, wymagania dla nowych baterii pkt 3: Znamionowa pojemność w temperaturze 20oC, przy napięciu końcowym 1,8V na ogniwo wg normy DIN 40736 - 200 Ah.


Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:


- SOPZ ust. VI dla zad. 1, 2, 3, Wymagania dla nowych baterii pkt 10,
- SOPZ ust. VI dla zad. 2, Wymagania dla nowych baterii pkt 3,
- SOPZ ust. VI dla zad. 3, Wymagania dla nowych baterii pkt 3,

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Załącznik:

SWZ po modyfikacji (zmiany zaznaczone na żółto)

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrotechniczny
Dział Montażu i Usług
Kierownik

Pawel Pillar

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrotechniczny
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

Wojciech Paleczny