

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Dostawa trójfazowego transformatora suchego 630 kVA 6000//500V dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały (nr spr. 402600067)*

Działając na podstawie §32 ust. 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie:

W danych technicznych prawdopodobnie wkradł się błąd o zakresach strat obciążeniowych i jałowych "- znamionowe straty jałowe maksymalnie 2000 W oraz znamionowe straty obciążeniowe nie przekraczające 1000 W, " zgodnie z wytycznymi ECO II są całkiem inne.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ zgodnie z poniższym:

Załącznik nr 1 do SWZ *Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI.* ust. 3 litera a) tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

– znamionowe straty jałowe P0 do 1000 W oraz znamionowe straty obciążeniowe Pk do 7100 W

Przewodniczący Komisji Przetargowej