



**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: informacji o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pt.: „Dostawa zasilaczy, ładowarek do urządzeń elektrycznych niskiego napięcia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica – nr grupy 311-5”.

Nr postępowania: 702500257

Działając na podstawie § 45 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrał oferty Wykonawców:

- **Petek i Wspólnicy Sp. z o.o., Sp. K.**, ul. Dąbrowskiego 2, 41-800 Zabrze w zakresie zadania nr 2,
- **HASO Sp. z o.o., Sp. K.**, ul. Towarowa 20, 43-100 Tychy w zakresie zadania nr 4,
- **PPHU ATUT Sp. z o.o.**, ul. 1000-lacia Państwa Polskiego 30a, 41-400 Mysłowice w zakresie zadania nr 1,
- **ELTEL KATOWICE Sp. z o.o.**, ul. Milowicka 1E, 40-312 Katowice w zakresie zadania nr 3,
- **Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowe i Handlowe SAKOP Sp. z o.o., ul. Stolarzowska 17**, 41-908 Bytom w zakresie zadania nr 5,
- **Ryszard Frejowski PPUH TRIMEN**, ul. Edukacji 20/6, 43-100 Tychy w zakresie zadań nr 6 i 7.

Uzasadnienie:

W/w Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty uzyskały najwyższe oceny w zakresie poszczególnych zadań.

II. Unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 8.

Uzasadnienie prawne:

§ 40 ust. 1 pkt 2) lit. a) Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., wg treści którego Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W zakresie zadania nr 8 nie złożono żadnej oferty.

III. Odrzucił ofertę Wykonawcy Wiesław Stochmiałek FPU PROMEN, ul. Męczenników Oświęcimia 6a, 41-922 Radzionków w zakresie zadania nr 7.

Uzasadnienie prawne:

§ 39 ust. 11 pkt 5) Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., wg treści którego Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta:

- w zakresie pozycji nr 3 nie spełnia wymagań SWZ pod względem zakresu napięcia, tj. Zamawiający wymagał zakresu 162-290VAC, natomiast Wykonawca zaoferował zakres 200-240VAC oraz pod względem mocy, tj. Zamawiający wymagał 1100VA/990W, natomiast Wykonawca zaoferował moc 1000VA/1000W,
- w zakresie pozycji nr 4 nie spełnia wymagań SWZ pod względem mocy, tj. Zamawiający wymagała 2200VA/1980W, natomiast Wykonawca zaoferował 2000VA/2000W,
- w zakresie pozycji nr 7 nie spełnia wymagań SWZ pod względem gabarytów, tj. Zamawiający wymagał wielkości 3U, natomiast Wykonawca zaoferował wielkość 4U,
- w zakresie pozycji nr 9 nie spełnia wymagań SWZ pod względem zakresu napięcia, tj. Zamawiający wymagał dwóch zakresów HV: 208/220/230/240VAC oraz 100/110/120/127NAC, natomiast Wykonawca zaoferował jeden zakres 200/208/220/230/240VAC.

Przewodniczący Komisji Przetargowej