

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr postępowania 622400333**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynku Płuczki (ściana zewnętrzna zachodnia)” Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.

Działając w oparciu o § 32 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.* Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ oraz udziela odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie 1:

W związku z rozbieżnymi zapisami projektu wykonawczego oraz przedmiaru prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie farb pęczniejących V grupy zabezpieczenia ogniowego dla konstrukcji stalowej?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż dla ujednolicenia rozbieżnych zapisów: zabezpieczenie konstrukcji stalowej w skrajnych osiach obiektu ma być R120.

Wyremontowana ściana północna została zabezpieczona natryskiem ogniochronnym PERLIFOC HP R120.

Wszystkie podane materiały są przykładowymi i można zastosować zestaw farb pęczniejących z uwzględnieniem parametru R120.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do wydanego w projekcie wykonawczym sposobu zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowej tj. natryskowy system mcr Isoverm

Pytanie 4:

W części opisowej „Projektu Wykonawczego przebudowy ścian zewnętrznych budynku płuczki zlokalizowanej na terenie oddziału KWK Murcki-Staszic”, w punkcie 13. Rozwiązania architektoniczno-budowlane" widnieje informacja, że zabezpieczenie ogniochronne stalowych słupów skrajnych jest przewidziane w klasie odporności ogniowej R 120, natomiast w „Załączniku nr 1a do SWZ - Przedmiar", w punkcie „6. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie i ogniowo do REI 120" uwzględniono zabezpieczenie do REL120.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie czy zabezpieczenie ogniochronne stalowych słupów skrajnych ma zostać wykonane w klasie R 120.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że opis projektu jest prawidłowy – zabezpieczenie konstrukcji w klasie odporności ogniowej R120. Na profilu Nabywcy został umieszczony prawidłowy przedmiar – dokonano modyfikacji SWZ.

Pytanie 5:

„Załącznik nr 1a do SWZ - Przedmiar", w punkcie „6. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie i ogniowo do REI 120", w pozycji „35. Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji średnich farbami V grupy dla zabezpieczenia do REI 120" - prosimy o potwierdzenie, że niniejsza pozycja w ilości 1 268,25 m² dotyczy jedynie słupów skrajnych?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 1a – przedmiar jest wydrukiem z programu kosztorysowego a opisy nie zawsze są zgodnie w 100 % z rzeczywistym stanem.

Potwierdzamy, że zapis w dokumentacji projektowej jest właściwym zapisem – konstrukcja ma być zabezpieczona w klasie odporności ogniowej R120. Pozycja obmiarowa 35 dotyczy słupów i belek w skrajnej osi budynku.

Projekt i opis do projektu jest dokumentem nadrzędnym, przedmiar stanowi dokument pomocniczy.