

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: Remont kotła WR-10 nr 2 (nr inw. 1-311-316869) w Ciepłowni Rymer nr sprawy 542500070.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 6 i art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznika nr 4.3 do SWZ - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG, DOSTAW w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w załączniku 4.3 jest podział na zadanie 1 i zadanie 2, w SWZ nie ma podziału na zadania do których należy dopasować wykonane usługi, dostawy. Jak uzupełnić prawidłowo Załącznik 4.3.

Odp.: Zamawiający modyfikuje treść załącznika 4.3

Pytanie 2:

1. Czy czyścimy i malujemy konstrukcję kotła po demontażu?

Odp.: Zamawiający nie ma takiego wymogu.

Pytanie 3:

2. Czy mamy zakładać alkaliczne gotowanie i suszenie kotła po modernizacji?

Odp.: Zamawiający nie ma takiego wymogu.

Pytanie 4:

3. Z jakiej blachy mamy wykonać izolację kotła?

Odp.: Zamawiający wymaga odtworzenia izolacji z materiałów już zastosowanych tj: blacha powlekana gr. 0,5 mm oraz blacha trapezowa tzw. niski trapez (20 x 50 mm).

**Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4.3 do SWZ - WYKAZ WYKONANYCH/
WYKONYWANYCH USŁUG/DOSTAW oraz Załącznika 4.5 Wykaz Urządzeń lub
wyposażenia zakładu**

w imieniu Zamawiającego

Załącznik:
SWZ po modyfikacji