

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Remont dachu Siłowni Ciepłowni Marcel w Radlinie*” (nr sprawy 542500483).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Czy wymagany jest nadzór ciągły nad robotami przez osobę z uprawnieniami budowlanymi i dopuszczeniem przez OUG ?

Odp.: Podczas realizacji remontu należy dopełnić wymogi Ustawy Prawo budowlane – w przypadku remontu dachu wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (w obowiązku Wykonawcy), więc nie ma wymogu powoływania kierownika budowy. Nie jest to również obiekt podstawowy kopalni, więc nie podlega pod OUG. Powyższe nie znosi ciężącego na Wykonawcy obowiązku wykonywania prac pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie zapewniające realizację zadania zgodnie z przyjętą technologią oraz sztuką budowlaną, przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu i posiadających właściwe certyfikaty.

Pytanie 2:

W przedmiarze nie uwzględniono montażu płyt osb pod obróbkę ogniomuru. Czy należy przyjąć do wyceny? Jaka jest ewentualna ilość metrów kwadratowych ogniomuru.

Odp.: Należy przyjąć montaż 24 m2 płyty OSB (odpowiedniej klasy) pod obróbkę ogniomuru.

Pytanie 3:

Czy grubość papy i rodzaj włókniny to jedyne parametry brane pod uwagę przy akceptacji papy.

Odp.: Można przyjąć jeszcze kolor papy – szary (grafitowy)

Zamawiający modyfikuje termin otwarcia ofert na dzień **23.01.2026r.** a związanie z ofertą do dnia 23 kwietnia 2026 roku.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Mieczysław Damiec