

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „ **Dostawa sprzętu oświetleniowego: lampy i oprawy oświetleniowe oraz części zamienne dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 315-1”.**

Nr postępowania: 702500273

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art.137 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawców i modyfikuje treść SWZ.

Pytanie:

W zadaniu 3, punkt 1 jest zapis o lampie świetlówkowej (np. LGO) w której niestety, ale nie będziemy mogli zaproponować świetlówek, a wykonanie tej lampy ze źródłem światła LED (typ tej lampy jest określony w dokumentacji), ponieważ producent świetlówek wycofał je z produkcji. Pytanie jest następujące, czy można usunąć zapis "świetlówkowej" z tej pozycji, ponieważ w tym momencie nie będzie tam źródła światła innego niż LED?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zał. nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy) w zakresie zadania nr 3 poz. 1 oraz zał. nr 3 do SWZ w części „A” dla poz. 3.1 – tabela.

Zał. nr 2 Jest:

LAMPA OGNIOSZCZELNA ŚWIETLÓWKOWA GÓRNICZA 1200-2400 lm GX24Q 230V 50HZ MIN. IP-65 - GRUPA URZĄDZEŃ I ORAZ II (np. LGO)

Po modyfikacji:

LAMPA OGNIOSZCZELNA ŚWIETLÓWKOWA/LED GÓRNICZA 1200-2400 lm GX24Q 230V 50HZ MIN. IP-65 - GRUPA URZĄDZEŃ I ORAZ II (np. LGO)

Zamawiający modyfikuje dla zadania nr 3 zapisy załącznika nr 3 do SWZ (w załączeniu).

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: część XII SWZ pkt: 1, 2, 5 otrzymują nowe brzmienie.

Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2025r. godz. 09:00.**

2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2025r. godz. 11:00.**

...

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 23.06.2025r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w Załączniku nr 1 i 2 do SWZ.

Zadanie nr 3 poz. 1

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2 Ex d I	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk górniczych	
5	Napięcie znamionowe	230V 50Hz	
6	Moc źródła światła w odniesieniu do świetlówki	min.32W	
7	Strumień świetlny źródła światła w odniesieniu do świetlówki	1200 lm - 2400lm	
8	Sprawność świetlna oprawy w odniesieniu do świetlówki	min. 94%	
9	Stopień ochrony	min. IP 65	
10	Statecznik jeśli występuje	elektroniczny	
11	Typ źródła światła	świetlówka lub LED	
12	Pozycja pracy	dowolna	
13	Klosz	szkło osłonięte siatką z drutu stalowego	
14	Obciążalność zacisków przelotowych	min. 25A	
15	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Minimalny zakres: 1÷10 mm ²	
16	Dopuszczalna średnica przewodu	Zakres: 6-20mm	
17	Ilość wpustów kablowych	min. 2	
18	Odbłyśnik wewnątrz oprawy	TAK	
19	Cecha budowy:	IM2 ExdI II2G Exd IIB T6	
20	Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34UE - ATEX..	Tak	nr str. oferty
21	Instrukcja obsługi	Tak	nr str. oferty
22	Deklaracja zgodności UE	Tak	nr str. oferty

Zadanie nr 3 poz. 2

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2 Ex d I	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe	230V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 24W	
7	Strumień świetlny źródła światła	min. 1800 lm	
8	Stopień ochrony	min. IP 54	
9	Typ źródeł światła	LED	
10	Żywotność źródła	min. 50 000h	
11	Obciążalność zacisków	min 25A	
12	Zaciski przyłączeniowe przewodu	Minimalny zakres: 1,5 ÷ 6 mm ²	
13	Dopuszczalna średnica przewodu	Minimalny zakres: od 13 do 23 mm	
14	Rodzaj konstrukcji obudowy	płaska	
15	Ilość wpustów kablowych	2	
16	Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34UE - ATEX.	Tak	nr str. oferty
17	Instrukcja obsługi	Tak	nr str. oferty
18	Deklaracja zgodności UE	Tak	nr str. oferty

Zadanie nr 3 poz. 3

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwwybuchowej	I M2 Ex d I Mb	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych	
5	Napięcie znamionowe	230V 50Hz	
6	Moc źródła światła	min. 32W	
7	Strumień świetlny źródła światła	min. 2600 lm	
8	Stopień ochrony	min. IP 54	
9	Typ źródeł światła	LED	
10	Żywotność źródła	min. 50 000h	
11	Obciążalność zacisków	min 25A	
12	Dopuszczalna średnica przewodu	Minimalny zakres: od 13 do 23 mm	
13	Rodzaj konstrukcji obudowy	płaska	
14	Ilość wpustów kablowych	2	
15	Rozłącznik awaryjny serwisowy dla uszkodzonego fragmentu sieci	NIE	
16	Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34UE - ATEX.	Tak	nr str. oferty
17	Instrukcja obsługi	Tak	nr str. oferty
18	Deklaracja zgodności UE	Tak	nr str. oferty

Zadanie nr 3 poz. 4

Lp.	Zakres techniczny	Wymagany parametr	Wpisać wartość parametru oferowanego wyrobu
1	2	3	4
1	Nazwa urządzenia – typ	Lampa górnicza ognioszczelna	Typ:
2	Rodzaj obudowy, osłony	ognioszczelna	
3	Cecha budowy przeciwybuchowej	I M2 Ex d I Mb	
4	Przeznaczenie	Lampa górnicza ognioszczelna przeznaczona do oświetlania wyrobisk w podziemnych zakładach górniczych z rozłącznikiem rozłączającym uszkodzony fragment sieci zasilającej	
5	Napięcie znamionowe	110-230V 50Hz z PFC	
6	Moc źródła światła	min. 25W	
7	Strumień świetlny źródła światła	min. 3380 lm	
8	Stopień ochrony	min. IP 54	
9	Typ źródeł światła	LED	
10	Żywotność źródła	min. 50 000h	
11	Obciążalność zacisków	min 25A	
12	Dopuszczalna średnica przewodu	Minimalny zakres: od 13 do 23 mm	
13	Rodzaj konstrukcji obudowy	płaska	
14	Ilość wpustów kablowych	2	
15	Filtr PFC	TAK	
16	Rozłącznik awaryjny serwisowy dla uszkodzonego fragmentu sieci	TAK	
17	Kopia certyfikatu badania typu zgodnie z dyrektywą 2014/34UE - ATEX.	Tak	nr str. oferty
18	Instrukcja obsługi	Tak	nr str. oferty
19	Deklaracja zgodności UE	Tak	nr str. oferty

B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

1. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.

➤ nazwa pliku strona

2. Kopia certyfikatu badania typu WE/UE wydanego przez jednostkę notyfikowaną, określającego możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

nr certyfikatu

data wystawienia

data obowiązywania

➤ nazwa pliku strona

3. Powiadomienie o zapewnieniu jakości wydane przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia.

➤ nazwa pliku strona

4. Instrukcja obsługi zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE/UE i potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 3 do SWZ.

➤ nazwa pliku strona

C. Oświadczenia.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadanie /pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu

przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz musi spełniać wymogi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej obowiązujące dla urządzeń grupy I kategorii M2.
4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania szczegółowe w zależności od rodzaju i budowy urządzeń zawarte w:
 - a) Ustawie z dnia 09.06.2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1290 z późn. zm.).
 - b) Ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1854 z późn. zm).
 - c) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dyrektywa ATEX.
 - d) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
 - e) Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (tj. Dz. U. 2025 poz. 180 z późn. zm), a w szczególności:
 - Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118), w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).
 - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz. 806).
5. **Oświadczam**, że oferowany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, a elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
6. **Oświadczam**, że ceny ofertowe uwzględniają wszystkie koszty związane z dostawą i kosztami gospodarowania odpadami.
7. **Oświadczam**, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
8. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)

lub

oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

9. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

10. **Oświadczam**, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- duże przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- inny rodzaj

11. **Oświadczam**, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w **Załączniku Nr 1** do SWZ – dotyczy/ nie dotyczy (niewłaściwe skreślić).

