



Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „*Budowa nowej przetłoczni gazu na szybie III KWK ROW Ruch Jankowice*” (nr sprawy 542400259).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie: 1

Prosimy o potwierdzenie, że dla każdej dmuchawy wymagana jest dostawa oddzielnego układu chłodzącego składającego z następujących wymienników: wymiennik na ssaniu – 1 szt./dmuchawę, wymiennik na tłoczeniu – 2 szt./dmuchawę, wymiennik końcowy 1 szt./dmuchawę. Łącznie na jedną dmuchawę ma być zabudowane 4 szt. wymienników.

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami pkt I.1.4.2 PFU dla każdej dmuchawy wymagany jest oddzielny układ chłodzący, składający się z jednego wymiennika na ssaniu, dwóch na tłoczeniu i jednego końcowego.

Pytanie: 2

2. Zgodnie z PFU str. 9 wymagana jest Centralna Jednostka Chłodnicza do której podłączone będą 3 chłodnice 250V/200 oraz 1 chłodnica 200V/2000. O jakiej chłodnicy 200V/2000 jest mowa. W opisie taka chłodnica nie występuje.

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, że centralna jednostka chłodnicza ma współpracować wyłącznie z trzema wymiennikami, zaś wymiennik końcowy z końcową jednostką chłodniczą. Jest błąd w PFU

Pytanie: 3

Na dołączonym do PFU Projekcie Zagospodarowania Terenu wrysowane są dwie Centralne Jednostki Chłodnicze. Natomiast w opisie jest mowa o jednej. Czy dopuszczalne jest zastosowanie jednej centralnej jednostki chłodniczej o mocy 270 kW dla dwóch dmuchaw?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt I.1.4, wymienione w nim układy dotyczą jednej nitki, więc wymagane są dwie centralne jednostki chłodnicze

Pytanie: 4

Na PZT narysowana jest jedna jednostka końcowa chłodnicza oraz w opisie jest mowa również mowa o jednej jednostce końcowej. Prosimy o potwierdzenie, że na instalacji wymagana jest jedna jednostka końcowa chłodnicza.

Odp.:

Zamawiający informuje, że zgodnie z PFU wymaga się zastosowania jednej wspólnej końcowej jednostki chłodniczej współpracującej z wymiennikami końcowymi obydwu nitek

Pytanie: 5

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu referencji do lat 6.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu referencji do lat 6.

Zamawiający modyfikuje zapisy treści SWZ w następującym zakresie:

Część V SWZ ust. 3 pkt 2) lit. a) oraz Część VIII SWZ ust. 6 pkt 1)

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

Mieczysław Damiec

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR

Przemysław Rykała

Załącznik:

SWZ po modyfikacji 2